



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๐๔ ก.พ. ๒๕๖๕

นางสุทิน แสงอรุณ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางสุทิน แสงอรุณ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๒๓๒๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสุทิน แสงอรุณ ที่อยู่ ๗๒ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ๑๓ ใต้ สาย ๑๓ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มทบฯ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ ตามแผนผังแนบ
- โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                             |                |               |       |        |         |         |  |  |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------|--------|---------|---------|--|--|
| - ปักเสา                    | ขนาด           | ๙ เมตร        | จำนวน | ๑ ต้น  |         |         |  |  |
| - รื้อสาย                   | แรงต่ำ         | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร  |  |  |
| - พาดสาย                    | แรงต่ำ         | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๓๐ เมตร |  |  |
| - พาดเมนสายเคา              | แรงต่ำ         | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๓๐ เมตร |  |  |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ    |                |               | จำนวน | ๑ ชุด  |         |         |  |  |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน     |                |               | จำนวน | ๐ ชุด  |         |         |  |  |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. |               | จำนวน | ๐ ชุด  |         |         |  |  |
| - เทโคนเสา                  |                |               | จำนวน | ๑ ชุด  |         |         |  |  |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๓๕,๐๘๗.๗๗ บาท

๒. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๓๕,๐๘๗.๗๗ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๔๕๖.๑๔ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๗,๕๔๓.๙๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๓๗,๕๔๓.๙๑

(สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นตม.

ที่ ก.๒ อ.นตม.(บต.) ๐๔๙/๒๕๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

๕๔ ก.พ. ๒๕๖๕



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต. รักษาการแทน ผอ.ก.กฟส.อ.นตม.

๕๔ ก.พ. ๒๕๖๕