



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อนคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อนคม.

ถึง ผจก.กฟส.อนคม.

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

โรงเรียนหนองระกำ

เรียน ผจก.กฟส.อนคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อนคม.ได้รับคำร้องจาก โรงเรียนหนองระกำ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๓๑๗๗๔ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อนคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ โรงเรียนหนองระกำ ที่อยู่ ม.๖ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในที่ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนหนองระกำ ม.๖ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๔.๐๐	เมตร	จำนวน	๔	ต้น		
- รื้อถอนสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๖๕ เมตร
- เทโคนเสา				จำนวน	๒	ชุด		
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด		

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ก่อสร้างแรงต่ำ	๓๕,๔๓๔.๗๕	บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
รวมเงิน	๓๕,๔๓๔.๗๕	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๕,๔๓๔.๗๕	บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๓๕,๔๓๔.๗๕ (สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นต.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.)๐๐๔/๒๕๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ
ผ.บต.รักษาการแทน ผจก กฟส.อ.นต.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕