



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

นายกุลทีรา เกตุสุริยา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายกุลทีรา เกตุสุริยา คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๕๓๘๖๓ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายกุลทีรา เกตุสุริยา ที่อยู่ ๓๔/๒ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.รวมญาติ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะเวลาประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ ตามแผนผังแนบ
- โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------|--------|---------|---------|--|--|
| - ปีกเสา | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๑ ต้น | | | | |
| - รื้อสาย | แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร | | |
| - พาดสาย | แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๑๕ เมตร | | |
| - พาดเมนสายเคา | แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๑๐ เมตร | | |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ ชุด | | | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ ชุด | | | | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | จำนวน | ๐ ชุด | | | | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๑ ชุด | | | | |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๓๕,๙๗๐.๘๓ บาท

๒. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๓๕,๙๗๐.๘๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๕๑๗.๙๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๘,๔๘๘.๗๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๓๘,๔๘๘.๗๙

(สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นฉ.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นฉ.(บต.) ๑๒๐/๒๕๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ
ผ.บ.ต.รักษาการแทน ผ.จก กฟส.อ.นฉ.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕