



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

นายมนตรี พันธินิตย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายมนตรี พันธินิตย์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๗๕๑๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายมนตรี พันธินิตย์ ที่อยู่ ๒๔๒/๕๓ ม.๕ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๔ เหนือ ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ ตามแผนผังแนบ
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------|--------|---------|---------|
| - ปักเสา | ขนาด | ๔ เมตร | จำนวน | ๑ ต้น | | |
| - รื้อสาย | แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - พาดสาย | แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๕๐ เมตร |
| - พาดเมนสายเคา | แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | จำนวน | ๐ ชุด | | |
| - เทโคเนเสา | | | จำนวน | ๑ ชุด | | |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๓๙,๓๖๘.๔๑ บาท

๒. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๓๙,๓๖๘.๔๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๗๕๕.๗๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๒,๑๒๔.๒๐ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๔๒,๑๒๔.๒๐

(สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทยี่สิบสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์คีรี)

ทพ.บต.กฟส.อ.นต.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๑๓๖๔๒๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



นายสนชัย มหาศักดิ์คีรี

ทพ.บต.รักษาการแทน ผจก กฟส อ.นต.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕