



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ไม่แนบ

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

นายวันเฉลิม สุวรรณจักร

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายวันเฉลิม สุวรรณจักร คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๗๒๓๑๑ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวันเฉลิม สุวรรณจักร ที่อยู่ ๒๒/๗ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หลังวัดซากผักกูด ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๖	ต้น		
- รื้อถอนสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๑๓๐ เมตร
- เทโคนเสา				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด		

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ก่อสร้างแรงต่ำ	๗๔,๔๒๖.๓๕	บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
รวมเงิน	๗๔,๔๒๖.๓๕	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๔,๔๒๖.๓๕	บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๗๔,๔๒๖.๓๕ (เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นต.

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๕๐๒/๕๔๒๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเดลิง วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นต.

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕