



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นางสุภาวดี ทองจีน

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางสุภาวดี ทองจีน คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๔๙๓๔ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสุภาวดี ทองจีน ที่อยู่ ๘๑/๗๒ ม.๗ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๗ เหนือ ม.๑ ต.พนานิคม นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๕	ต้น		
- ร้อยถนนสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๑๘๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๑๔๕ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๓๖๐ เมตร
- เทโคนเสา				จำนวน	๔	ชุด		
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๓	ชุด		

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ก่อสร้างแรงต่ำ	๗๔,๓๓๙.๘๑	บาท
๒. ร้อยถนนแรงต่ำ	-	บาท
รวมเงิน	๗๔,๓๓๙.๘๑	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕,๒๐๓.๗๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๙,๕๔๓.๖๐	บาท

ผู้ใช้ฟูลงทุนเป็นเงิน

๗๙,๕๔๓.๖๐

(เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นฉ.

๖ พ.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นฉ.(บต.) ๒๒๖/๒๕๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเตลิง วัฒนะมงคล)

ผ.จก.กฟส.อ.นฉ.

๖ พ.ค. ๒๕๖๕