



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

พิเศษ ✓

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นายวิทย์วศิน หอมยี่สุน

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายวิทย์วศิน หอมยี่สุน คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๘๓๘๐๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวิทย์วศิน หอมยี่สุน ที่อยู่ ๑๑๒/๓ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๖-๗ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- |                             |                |               |       |        |         |          |  |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------|--------|---------|----------|--|
| - ปักเสา                    | ขนาด           | ๙ เมตร        | จำนวน | ๐ ต้น  |         |          |  |
| - รื้อสาย                   | แรงต่ำ         | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร   |  |
| - พาดสาย                    | แรงต่ำ         | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง | ๓๐๐ เมตร |  |
| - พาดเมนชายคา               | แรงต่ำ         | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๓๐ เมตร  |  |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ    |                |               | จำนวน | ๐ ชุด  |         |          |  |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน     |                |               | จำนวน | ๐ ชุด  |         |          |  |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. |               | จำนวน | ๐ ชุด  |         |          |  |
| - เทโคนเสา                  |                |               | จำนวน | ๐ ชุด  |         |          |  |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๘,๒๓๓.๔๐	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๗,๕๐๒.๒๕	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	-	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
	๒๕,๗๓๕.๖๕	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑,๘๐๑.๕๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๗,๕๓๗.๑๕</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๗,๕๓๗.๑๕ (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต.กฟส.อ.นต.

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.)   
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเดลิน วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นต.

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕