



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กันตพ ✓

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

นายวระสิทธิ์ พันดวง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายวระสิทธิ์ พันดวง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๗๔๔๔๔ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวระสิทธิ์ พันดวง ที่อยู่ ๑๗๙ ม.๑ ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๒๓ ม.๗ ต.นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๗	ต้น		
- รื้อถอนสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๑๓๕ เมตร
- เทโคเสา				จำนวน	๓	ชุด		
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด		

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ก่อสร้างแรงต่ำ	๗๑,๒๙๔.๔๘	บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
รวมเงิน	๗๑,๒๙๔.๔๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๑,๒๙๔.๔๘	บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน

๗๑,๒๙๔.๔๘

(เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผอ.บต.กฟส.อ.นค.

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นค.(บต.) ๒๔๔ / ๒๕๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายเกลิง วัฒนะมงคล)

ผอ.ก.กฟส.อ.นค.

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕