

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต. ถึง ผจก.ภจ.
 เลขที่ วันที่ - ๓ มี.ค. ๒๕๕๗
 เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ กรมทางหลวง
 อ้างถึง หนังสือแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ กรมทางหลวง ที่ คค ๐๖๑๒๔/พ.๒/๕๕ ลว. ๘ มี.ค.๕๕

เรียน ผจก.ภพส.ภจ.

ตามบันทึกที่อ้างอิงถึง ที่ คค ๐๖๑๒๔/พ.๒/๕๕ ลว. ๘ มี.ค.๕๕ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้
 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ กรมทางหลวง ได้พิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ บ้านเลขที่ - ถนน สุขุมวิท
 ตำบล หมอโรงไม้แดงอำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
 แสงสว่างทางสาธารณะ มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
 ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ
 ระยะทางประมาณ ๓ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ ๑๒ KW

รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๓๐ เควี.เอ. ตั้งที่
 แทบ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
 จุดที่จะขยายเขตต่อไป ๒๒๕ โวลท์ เวลา ๑๙.๓๐ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ
 ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง ม.

๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปักเสา คอร.ขนาด ม. จำนวน ต้น
 () ปักเสาตอม่อ คอร.ขนาด ม. จำนวน ต้น
 () พาดสายขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
 ระยะทางประมาณ ม.

แรงสูงภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาต่อม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....ต้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลงภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาต่อม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 (✓) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....๓๐.....เควีเอ. จำนวน.....๑เครื่อง
 (✓)ผู้ไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาหม้อแปลง กฟผ.ดำเนินการติดตั้งให้.....

แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาต่อม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.
 () ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด.....วัตต์ จำนวน.....ชุด
กฟผ.....จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก () ปีกเสาเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ร้อยถอนเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.
 () พาดสายเมนชายคาขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด

ร้อยถอน ()

อุปกรณ์ที่ร้อยถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
 ทรัพย์สินของ.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				๓๔,๕๗๓.๒๗
หม้อแปลงภายใน				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				-
แรงต่ำภายใน				-
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
				๓,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน				๓๗,๕๗๓.๒๗
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				-
คงเหลือเป็นเงิน				๓๗,๕๗๓.๒๗
หักภาษี ๗ % คงเหลือ				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๒,๖๓๐.๑๓
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				๔๐,๒๐๓.๔๐

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๔๐,๒๐๓.๔๐ บาท (สี่หมื่นสองร้อยสามบาทสี่สิบสตางค์) กำหนดเป็นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน บาท (.....) งบทำการจำนวน บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของ กฟภ.
เครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๒๓๒/๒๕๕๙

อนุมัติ

(นายวิจารณ์ บานสุณ)

ผจก.กจ.

- ๓ มี.ค. ๒๕๕๙

(นายชนันต์ เจริญโต)

ทพ.บต.กฟส.กจ.

- ๓ มี.ค. ๒๕๕๙