



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ถึง
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า อบต.ท่าบุญมี(อ.สาย บ.นายขวัญ แพงไพร)

เรียน
ด้วย กฟส.กจ.ได้รับหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมีที่ ขบ.๗๔๘๐๓/๕๓๒ ลว.๒๑ ก.ค.๕๕ มีความ
ประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างทางสาธารณะ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ อบต.ท่าบุญมี บ้านเลขที่ หมู่
ตำบล อำเภอ จังหวัด ขอใช้เพื่อ
..... แสงสว่างทางสาธารณะ มีผู้ขอใช้ไฟ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ ๓๖๐ W
..... รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง

๓.รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ เฟส ๒๒ เควี.ขนาด เควี.เอ.ตั้งที่
แท่น วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ แอมป์ เฟสบี แอมป์ เฟสซี แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป โวลท์ เวลา น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง ม.

๔.ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าทางสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น
ระยะทาง ๓๖๐ ม. พร้อมติดตั้งดวงโคมขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๕ ชุด ต่อสายดับกับจุดเดิม

๕.ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปีกเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ปีกเสาต่อม่อ คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() พาดสายขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ ม.

แรงสูงภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....ตัน
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 (✓) พาดด้วยสายขนาด.....๒๕.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๓๖๐.....ม.
 (✓) ติดตั้งคอมไพสธารณะขนาด.....๒x๓๖.....วัตต์ จำนวน.....๕.....ชุด
กฟภ. จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก () ปีกเสาเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ร้อยถอนเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐.ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.
 () พาดสายเมนชายคาขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด
 ()

ร้อยถอน ()

อุปกรณ์ที่ร้อยถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตบ.....
 ทรัพย์สินของ.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				-
แรงต่ำภายใน				๓๗,๔๑๐.๑๕
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
รวมเป็นเงิน				๓๗,๔๑๐.๑๕
	หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง			-
	คงเหลือเป็นเงิน			๓๗,๔๑๐.๑๕
	หักภาษี ๗ % คงเหลือ			-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๒,๖๑๘.๗๑
	รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ			๔๐,๐๒๘.๘๖

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๔๐,๐๒๘.๘๖ บาท (สี่หมื่นยี่สิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์) กำหนด
 ยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้
 ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน บาท (.....
) งบทำการจำนวน บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน บาท
 (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของ กฟภ.
 เครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
 รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๓๓/๓ /๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายชินนทร์ ดำเนินกิจ)

ผจก.กจ.

(นายเล็ก วัฒนะพินิจกุล)

ผ.บ.ต.กฟส.กจ.