



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ถึง ผจก.ภจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า เทศบาลตำบลเกาะจันทร์(บริเวณปาก ซ.๗/๑ แยกขวาซอย ๘)

เรียน ผจก.ภฟส.ภจ.

ด้วย ภฟส.ภจ.ได้รับหนังสือเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ ที่ ขบ.๕๒๗๐๖/๑๘๗ ลว.๑๓ มี.ค.๖๐ มีความประสงค์
ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างทางสาธารณะ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ บ้านเลขที่ - หมู่ ๑๔
ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอ จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
..... แสงสว่างทางสาธารณะ มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓..... เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ ๓..... กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑..... ราย ไฟกำลัง-ราย โหลดรวมประมาณ ๒๘๘ W
..... รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง

๓.รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ เฟส ๒๒ เควี.ขนาด ๕๐..... เควี.เอ.ตั้งที่
แท่น วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ แอมป์ เฟสบี แอมป์ เฟสซี แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป ๒๒๕ โวลท์ เวลา ๑๘.๓๐ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง..... ม.

๔.ขอยกเลิกเลขที่ อนุมัติ ๓๐๓/๒๕๕๕ เนื่องจากเกินกำหนดยื่นราคาประมาณการ ๖ เดือน และขอใช้เลขที่
อนุมัติเลขที่ ๓๘๘/๒๕๖๐และแผนผังเดิมเลขที่ RD๒๙-๐๑๕/๕๕๐๐๕๑ ในการขยายเขต

๕.ผู้ให้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปักเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ปักเสาตอม่อ คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() พาดสายขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ ม.

แรงสูงภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....ต้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 (✓) พาดด้วยสายขนาด ๒๕.....ต.มม. จำนวน ๑.....เส้น
 ระยะทางประมาณ ๑๒๐.....ม.
 (✓) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ๒x๓๖.....วัตต์ จำนวน ๓.....ชุด
กฟภ.จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก (✓) ปีกเสาเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ร้อยถอนเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 (✓) พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐.ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ ๑๒๐.....ม.
 () พาดสายเมนชายคาขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด
 ()

ร้อยถอน ()

.....

.....

.....

.....

.....

อุปกรณ์ที่ร้อยถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....

ทรัพย์สินของ.....

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				๓๙,๓๙๗.๙๗
แรงต่ำภายใน				๑๗,๗๙๙.๐๒
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสำรวจออกแบบ				๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน				๖๒,๑๙๖.๙๙
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				-
คงเหลือเป็นเงิน				๖๒,๑๙๖.๙๙
หักภาษี ๗ % คงเหลือ				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๔,๓๕๓.๗๙
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				๖๖,๕๕๐.๗๘

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๖๖,๕๕๐.๗๘ บาท (หกหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน - บาท (-) งบทำการจำนวน - บาท (-) และงบลงทุนจำนวน - บาท (-)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของ กฟภ. เครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๓๘๙ /๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายชนินทร์ ดำเนินกิจ)

ผจก.กจ.

(นายเล็ก วัฒนะพินิจกุล)

ผ.บต.กฟส.กจ.