



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ถึง ผจก.กจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑

เรียน ผจก.กฟส.กจ.

ด้วย กฟส.กจ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๓๒๓๙ ลว. ๒๒ พ.ค.๖๐ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างบ้านอยู่อาศัย ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ บ้านเลขที่ ๔๘๐ หมู่ ๑
ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอ จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
..... แสงสว่างที่อยู่อาศัย มีผู้ขอใช้ไฟ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓ เฟส ๒๒ เครือ. วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ ๓ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง-ราย โหลดรวมประมาณ ๕๐๐ W

..... รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง

๓.รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส ๒๒ เครือ.ขนาด - เครือ.ตั้งที่
แทบ-วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป ๒๒๕ โวลท์ เวลา ๑๙.๓๐ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำภายในปักเสาขนาด ๙ ม.จำนวน ๑ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด
๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้นระยะทาง ๒๐ ม.

๕.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปักเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ปักเสาตอม่อ คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ - ม.

แรงสูงภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....ตัน
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควี.เอ. จำนวน.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน (✓) ปีกเสา คอร.ขนาด ๙.....ม. จำนวน ๑.....ตัน
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 (✓) พาดสายขนาด ๙๕.....ต.มม. จำนวน ๒.....เส้น
 ระยะทางประมาณ ๒๐.....ม.
 () ติดตั้งคอมพิวเตอร์ขนาด.....วัตต์ จำนวน.....ชุด
กฟภ.....จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก () ปีกเสาเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () รื้อถอนเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน - ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ ๘๐.....ม.
 () พาดสายเมนชายคาขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด
 ()

รื้อถอน ()

.....

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
 ทรัพย์สินของ.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ไฟฟ้า
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				๒๔,๐๕๗.๙๘
ไฟทางสาธารณะ				-
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนไฟทาง				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
รวมเป็นเงิน				๒๔,๐๕๗.๙๘
	หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง			-
	คงเหลือเป็นเงิน			๒๔,๐๕๗.๙๘
	หักภาษี ๗ % คงเหลือ			-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๑,๖๘๔.๐๖
	รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ไฟฟ้า			๒๕,๗๔๒.๐๔

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้าจำนวน ๒๕,๗๔๒.๐๔ บาท (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทสี่สตางค์.) กำหนดยื่นราคา.....๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท (.....) งบทำการจำนวน.....บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน.....บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน.....เป็นของ กฟภ.....
 เครื่องวัดแรง.....ตัว.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ ก๒.กจ.(บต.) ๔๑๖ /๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายชินนทร์ ดำเนินกิจ)

ผจก.กจ.

25 พ.ค. 2560

(นายเล็ก วัฒนะพินิจกุล)

ผ.บต.กฟส.กจ.

๒๕ พ.ค.๖๐