

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- (✓) ปีกเสาขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- (✓) ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น ปีกเสาดอม. ขนาด -- เมตร จำนวน -- ต้น
- พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๐ เมตร
- (✓) ติดตั้งอุปกรณ์ต่อจากต้นไลน์แยก จำนวน - ชุด พร้อมเชื่อมต่อไฟ
- () ระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน กฟภ. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งให้
- (✓) กฟอ.ทบ. เป็นผู้ตรวจแผนผังพิมพ์เขียวที่ใช้ไฟจัดลงไฟ แผนกอาคาร กฟอ. ก่อนขอขออนุมัติจ่ายไฟ
- ๓. แผนกหม้อแปลง (...ภายนอก...✓...ภายใน) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง กฟอ. ติดตั้งให้
- () ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน snake guard และ bird guard
- ปีกเสาดอม. คอ. ขนาด -- เมตร จำนวน -- ต้น
- (✓) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ แอมป์. จำนวน ๑ เครื่อง
- () เพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ จำนวน ๓ - เครื่อง เป็นระบบ ๓ เฟส ขนาด - แอมป์. จำนวน - เครื่อง (ที่จุด.....)

- (-) บริษัทจัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องส่งหม้อแปลงให้ กฟภ. (-) ตรวจสอบ
- (-) ทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

๔. แผนกคาปาซิเตอร์

- ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ -- เฟส -- โวลต์ ขนาด - กิโลวัตต์. จำนวน -- เครื่อง
- () บริษัทจัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง
- (-) กฟภ. จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างให้

๕. แผนกเครื่องวัด

- (✓) ติดตั้งมิเตอร์ แรงต่ำ TOU ขนาด ๕(๑๐๐) แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน ๑ ชุด

๖. แผนกแรงต่ำ

- () รีดอลนเสาคอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น (ลิบคัง)
- () พาดสาย A,AW. ขนาด - มม. จำนวน - เส้น ระยะทางประมาณ - เมตร

เงินลงทุน

ในส่วน ของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

แผนกเครื่องวัดแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบสํารองจ่าย
แผนกเครื่องวัดแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบสํารองจ่าย
แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบ...ลงทุน
แผนกรแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบ...ทำการ
แผนกร้อถอนเครื่องวัดแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบ...ลงทุน
แผนกร้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบ...ทำการ
แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบ...ทำการ

เงินลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดดังนี้

(./../) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม (....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

๑. ค่าขยายเขต ฯ

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (๓๐ KVx๑๐๐)	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
แผนก แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๓,๕๒๓.๘๘	บาท
แผนก แรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๕๖,๑๐๓.๑๘	บาท
แผนก หม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๓๑,๘๙๕.๕๖	บาท
แผนก ไฟฟ้าสาธารณะ	เป็นเงิน	-	บาท
แผนก ค่าภาษีเตอร์ (/) ผู้ใช้ไฟ () กฟภ. ค่าเนิ่นการ	เป็นเงิน	-	บาท

๒. ค่าธรรมเนียม

ค่าบริการออกทโไลนักระเข้า ๓๓๓ เควี	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน	เป็นเงิน	๓,๗๕๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมย้ายมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน		๑๓,๗๕๐.๐๐	บาท

๓. สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมต่างๆ (๓)	เป็นเงิน	๑๘,๗๕๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่างๆ (๒)	เป็นเงิน	๑๓,๗๕๐.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	รวมเป็นเงิน	๒๐๒,๓๔๒.๖๓	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ	เป็นเงิน	๑๔,๑๖๓.๘๘	บาท
	รวมเป็นเงิน	๒๑๖,๕๐๖.๖๑	บาท
	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมเป็นเงิน	๒๑๖,๕๐๖.๖๑	บาท

FM-CO-0202