



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต. _____ ถึง ผจก.กจ _____
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า อบต.หนองเหียง จ.ด.

เรียน ผจก.กฟส.กจ _____

ด้วย กฟส.กจ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๖๕๐๒๖ ลว. ๖ พ.ค.๖๕ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างบ้านอยู่อาศัย ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ อบต.หนองเหียง _____ บ้านเลขที่ - หมู่. ๑๒
ตำบล หนองเหียง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
แสงสว่างที่อยู่อาศัย มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ _____ อยู่ห่างจากสถานี
ระยะทางประมาณ ๔ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ -
รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง -

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควี.เอ. ตั้งที่
แท่น - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น
ระยะทาง ๑.๒๑๐ ม. ติดตั้งดวงโคมขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๒๕ ชุด ต่อสายดับกับจุดเดิม

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย _____ ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปักเสา คอ.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
() ปักเสาตอม่อ คอ.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
() พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น
ระยะทางประมาณ - ม.

แรงสูงภายใน () รื้อถอน คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน(นำกลับมาใช้งาน)
 () ปักเสาตอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน.....ชุด(นำกลับมาใช้งาน)
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปักเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปักเสาตอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควี.เอ. จำนวน.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน () ปักเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ปักเสาตอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 (✓) พาดสายขนาด.....๒๕.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๑,๒๑๐.....ม.
 (✓) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด.....๒x๓๖.....วัตต์ จำนวน.....๒๕.....ชุด
กฟภ. จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก (✓) ปักเสาเสาคอ.ขนาด.....๕.....ม. จำนวน.....๗.....ตัน
 () รื้อถอนเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน(คืนคลัง)
 (✓) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๙๕.๕.ต.มม. จำนวน.....๔.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๒๑๐.....ม.
 () รื้อสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม. (คืนคลัง)

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด
 ()

รื้อถอน ()

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขต.....
 ทรัพย์สินของ.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				๑๑๕,๓๑๕.๓๔
แรงต่ำภายใน				๒๖๒,๗๗๔.๔๐
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
รวมเป็นเงิน				๓๗๘,๐๘๙.๗๔
				-
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				
คงเหลือเป็นเงิน				๓๗๘,๐๘๙.๗๔
หักภาษี ๗ % คงเหลือ				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๒๖,๔๖๖.๒๘
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				๔๐๔,๕๕๖.๐๒

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๔๐๔,๕๕๖.๐๒ บาท (สี่แสนสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทสองสตางค์) กำหนดยื่นราคา.....๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท (.....) งบทำการจำนวน -.....บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน.....บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน.....เป็นของ กฟภ. เครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว
ที่ ก๒.กจ.(บต.) ๒๖๕๕๖ /๒๕๖๔

อนุมัติ

(นายจรรุญ เดชจร)

ผจก.กสฟ.กจ.

(นายสันติชัย ตีมูล)

ทผ.บต.กฟส.กจ.