



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ถึง ผจก. กจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า อบต.หนองเหียง จ.ท.

เรียน ผจก. กฟส. กจ.

ด้วย กฟส. กจ. ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๖๕๐๒๖ ลว. ๖ พ.ค. ๖๕ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างบ้านอยู่อาศัย ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ อบต. หนองเหียง บ้านเลขที่ - หมู่ - ๑๒
ตำบล หนองเหียง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
แสงสว่างที่อยู่อาศัย มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ ๔ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ -
รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง -

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๓๐ เควี. เอ. ตั้งที่
แท่น - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งดวงโคมขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปีกเสา คอ. ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
() ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
() พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น
ระยะทางประมาณ - ม.

แรงสูงภายใน () ร้อยถอน คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน(นำกลับมาใช้งาน)
 () ปีกเสาดม้อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ร้อยถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน.....ชุด(นำกลับมาใช้งาน)
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาดม้อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ปีกเสาดม้อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () พาดสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.
 (✓) ติดตั้งโคมไพสธารณะขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน.....ชุด
กพภ. จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก () ปีกเสาสาคอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ร้อยถอนเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน(คืนคลัง)
 () พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๙๕.ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.
 () ร้อยสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม. (คืนคลัง)

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด
 ()

ร้อยถอน ()

อุปกรณ์ที่ร้อยถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
 ทรัพย์สินของ.....

หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง	-
คงเหลือเป็นเงิน	๓๑,๘๔๐.๓๐
หักภาษี ๗ % คงเหลือ	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๒,๒๒๘.๘๒
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ	๓๔,๐๖๙.๑๒

(นายสันติชัย ดีมูล)
 หน.บต.กฟส.กจ.