



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๑๐.๑๘/ กน ๒๙๐๒๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนสนิม
๑๗ หมู่ ๑ ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนสนิม
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลง (กรมทหารราบที่ ๑๑๑ อาครนายทหารชั้นประทวน)
เรียน แม่ทัพภาคที่ ๑
อ้างอิง หนังสือคำร้องกองทัพบกที่ ๑ ที่ กท ๐๔๘๑/๒๑๒๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลง ในการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนสนิม ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๑,๙๐๖.๐๘ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกบาทแปดสตางค์) กำหนดเป็นราคา ๑๘๐ วัน นับจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่ายเป็นต้นไป

โดยแยกรายละเอียดและค่าใช้จ่ายดังนี้-

๑.ค่าสมทบในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย (การไฟฟ้าฯ คิด เครื่อละ ๑๐๐ บาท)
รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (ส่วนเพิ่ม)

๒.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก (กฟภ. ออกค่าใช้จ่าย ๑๐๐ %)

-ปักเสา คอร. ขนาด --- เมตร จำนวน --- ต้น
-พาดสาย OHGW. ขนาด --- ต.มม. จำนวน --- เส้น ระยะทางประมาณ --- เมตร
รวมเป็นเงิน --- บาท

๒.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายสมทบ ๕๐ %)

-ปักเสา คอร. ขนาด --- เมตร จำนวน --- ต้น
-ปักเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน --- ต้น
-ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสุดท้าย จำนวน --- ชุด พร้อมเชื่อมสายให้
-พาดสาย SAC. ขนาด --- ต.มม. จำนวน --- เส้น ระยะทางประมาณ --- เมตร
-พาดสาย OHGW. ขนาด --- ต.มม. จำนวน --- เส้น ระยะทางประมาณ --- เมตร
รวมเป็นเงิน --- บาท

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก (กฟภ. ออกค่าใช้จ่าย ๑๐๐ %)

-รื้อถอนเสา คอร. ขนาด --- เมตร จำนวน --- ต้น
-รื้อถอน,ติดตั้งแร่ ๔ ช่อง จำนวน --- ชุด
-รื้อถอน,พาดสาย A. ขนาด --- ต.มม. จำนวน --- เส้น ระยะทางประมาณ --- เมตร
-รื้อถอน,พาดสาย AW. ขนาด --- ต.มม. จำนวน --- เส้น ระยะทางประมาณ --- เมตร
รวมเป็นเงิน --- บาท

๓.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน (บริเวณภายในผู้ใช้ไฟ)

๓.๑ แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งคอน CCB. จำนวน.....ชุด
 -ปักเสา คอร. ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๒.....ต้น
 -ติดตั้งอุปกรณ์ดินไลน์แยก จำนวน.....๑.....ชุด พร้อมเชื่อมสายให้
 -พาดสาย SAC. ขนาด.....๕๐.....ต.มม. จำนวน.....๓.....เส้น ระยะทางประมาณ.....๓๐.....เมตร
 -พาดสาย OHGW. ขนาด.....๒๕.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทางประมาณ.....๓๐.....เมตร
 รวมเป็นเงิน.....๘๖,๕๓๔.๐๖.....บาท

๓.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

-ปักเสา คอร. ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น ประกอบคานนั่งร้านหม้อแปลง.....๑.....ชุด
 -ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด.....๕๐๐.....เควีเอ. จำนวน.....๑.....เครื่อง
 โดย กฟภ. เป็นผู้จัดหาหม้อแปลง กฟภ. ดำเนินการติดตั้งให้
 รวมเป็นเงิน.....๕๔๒,๔๙๐.๓๑.....บาท

๓.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

-ปักเสา คอร. ขนาด.....--.....เมตร จำนวน.....--.....ต้น
 -ติดตั้งแร็ค ๒, ๔ ช่อง จำนวน.....--.....ชุด
 -รื้อถอน,พาดสาย A. ขนาด.....--.....ต.มม. จำนวน.....--.....เส้น ระยะทางประมาณ.....--.....เมตร
 -พาดสาย AW. ขนาด.....--.....ต.มม. จำนวน.....--.....เส้น ระยะทางประมาณ.....--.....เมตร
 รวมเป็นเงิน.....--.....บาท

๓.๔ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

-ติดตั้งสวิชต์อัตโนมัติ จำนวน.....--.....ชุด
 -ติดตั้งดวงโคมไฟ ขนาด.....๒x๓๖.....วัตต์ จำนวน.....--.....ชุด
 -พาดสาย AW. ขนาด.....--.....ต.มม. จำนวน.....--.....เส้น ระยะทางประมาณ.....--.....เมตร
 รวมเป็นเงิน.....--.....บาท

๔.แผนกเครื่องวัด (กฟภ.ดำเนินการ)

-ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ.....เฟส ประกอบซีทีโรโซ ขนาด.....--.....แอมป์ จำนวน.....--.....ชุด
 -เปลี่ยนขนาดซีทีแรงสูงจากเดิมขนาด.....๑๐/๕.....แอมป์ เป็นขนาด.....๕๐/๕.....แอมป์ จำนวน.....๒.....ชุด
 -เปลี่ยนขนาดซีทีแรงสูงประธานจากเดิมขนาด.....--.....แอมป์ เป็นขนาด.....--.....แอมป์ จำนวน.....--.....ชุด

๕.ค่าธรรมเนียม

-ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ (ส่วนเพิ่ม)	เป็นเงิน	๕,๐๐๐	บาท
-ค่าธรรมเนียมการต่อไฟ	เป็นเงิน	--	บาท
-ค่าตรวจสอบแรงสูง(ระยะทาง.....ม.)	เป็นเงิน	--	บาท
-ค่าบริการเชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๑๕,๐๐๐	บาท

๖.สรุปค่าใช้จ่าย

-ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (๑-๔)	เป็นเงิน	๖๖๙,๐๒๔.๓๗	บาท
-ค่าธรรมเนียม (๕)	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๖๘๔,๐๒๔.๓๗	บาท
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๔๗,๘๘๑.๗๑	บาท
	รวมเป็นเงิน	๗๓๑,๙๐๖.๐๘	บาท
-ค่าประกันการใช้ไฟ	เป็นเงิน	—	บาท
	รวมเป็นเงิน	๗๓๑,๙๐๖.๐๘	บาท

และค่าเช่าหม้อแปลงอีกเดือนละเป็นเงิน.....บาท โดยชำระอีกต่างหาก

ทั้งนี้เงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า และค่าประกันหม้อแปลง ที่เรียกเก็บจำนวนตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปอาจใช้หนังสือค่า

ประกันของธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาลแทนการวางเงินสดได้

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....๓.....เป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๔.....เป็นสมบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๗.ข้อตกลง

กรณีมีรายการเพิ่มอุปกรณ์หรือเปลี่ยนแปลงแบบในการก่อสร้างและมีการใช้จ่ายที่เพิ่มเติมจากหนังสือฉบับนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามระเบียบเพิ่มเติมในภายหลังจนครบ ทั้งนี้หากมีการชำระเงินให้ถือว่า ยอมรับข้อตกลง

ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังเป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หากทางกองทัพนครที่ ๑ ไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดการยื่นราคา ๑๘๐ วัน เว้นแต่มีการชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนดเวลาการยื่นราคาใช้จ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าสำรวจออกแบบฯ จำนวนเงิน ๕,๓๕๐ บาท ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเงินจำนวน.....๗๓๑,๙๐๖.๐๘.....บาท(เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกบาทแปดสตางค์) ไปชำระที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพนสนิม เพื่อที่จะได้ดำเนินการติดตั้งให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ศิริชัย สมสมัย

(นายศิริชัย สมสมัย)

รองผู้จัดการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนสนิม

แผนกบริการลูกค้า

โทรศัพท์.๐๓๘-๔๖๒๒๐๘

E-mail : custom_panus@hotmail.com

FM- CO - ๐๓

หัวหน้าแผนก.....
พิมพ์..... ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔
ทนาย.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค. ถึง ผจก.พน.
เลขที่ ๗๗๖๔.๒๓/๖ วันที่ ๕๖.๖.๕๖
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง
เรียน ผจก.พน.

ด้วย ผบค.พน. ได้รับคำสั่งจาก กรมทหารราบที่ ๑๑๑ ได้มีหนังสือคำสั่งกองทัพนาคที่ ๑ ที่ กท ๐๔๘๑/๒๑๒๗ ลว. ๒๖ มี.ค. ๖๔ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารนายทหารชั้นประทวน ผบค.พน. ได้ตรวจสอบแล้ว พอสรุปรายละเอียดได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ☒ ๑.บริเวณขอขยายเขต อาคารนายทหารชั้นประทวน๔๘ชุด เลขที่ -- ม.๓ ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี รับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๒ ของสถานีจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
- ☒ ๒.ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ. อยู่แล้วโดยติดตั้งหม้อแปลงระบบ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์
ขนาด ๓๑๕ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งอนุมัติ -
- ☒ ๓. ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ (...☒ กฟภ.....ผู้ใช้ไฟ) จัดหาหม้อแปลง
(--) ขอติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มระบบ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด เควีเอ. จำนวน เครื่อง
(--) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ จากเดิมขนาด เควีเอ.
เป็นระบบ เฟส ขนาด เควีเอ. จำนวน เครื่อง (ที่จุด.....)
(--) ขอย้ายหม้อแปลงระบบ -- เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด -- เควีเอ. จำนวน -- เครื่อง
(☒) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๔๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
(ที่จุด.....)
() หม้อแปลงเดิมระบบ ๓ เฟส ขนาด เควีเอ.(พีอีเอ.) (-- คืบผู้ใช้ไฟ.....ผู้ใช้ไฟขอขยายคืบกฟภ.)
- ☐ ๔.ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการเองโดยมี.....ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมประเภท.....สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (สฟก.....) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ควบคุม และออกแบบการก่อสร้าง
- ☐ ๕.....
- ☒ ๖. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายสมทบ ๕๐%)

- | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|----------------|-------|-------------------|----|----------------------------|
| (--) ปักเสา คอร. | ขนาด | -- | เมตร | จำนวน | -- | ต้น |
| (--) ปักเสาตอม่อ คอร. | ขนาด | ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ | เมตร | จำนวน | -- | ต้น |
| (--) ติดตั้งอุปกรณ์ต่อจากต้นสุดท้าย | จำนวน | -- | ชุด | พร้อมเชื่อมสายให้ | | |
| (--) พาดสาย SAC. | ขนาด | -- | ต.มม. | จำนวน | -- | เส้น ระยะทางประมาณ -- เมตร |
| (--) พาดสาย OHGW. | ขนาด | -- | ต.มม. | จำนวน | -- | เส้น ระยะทางประมาณ -- เมตร |

๒.แผนกแรงสูงภายใน (พื้นที่ผู้ใช้ไฟ)

- | | | | | | | |
|---|-------|----|-------|-------------------|---|----------------------------|
| (--) ติดตั้งคอน CCB. | จำนวน | -- | ชุด | | | |
| (✓) ปักเสา คอร. | ขนาด | ๑๒ | เมตร | จำนวน | ๒ | ต้น |
| (✓) พาดสาย SAC. | ขนาด | ๕๐ | ต.มม. | จำนวน | ๓ | เส้น ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร |
| (✓) พาดสาย OHGW. | ขนาด | ๒๕ | ต.มม. | จำนวน | ๑ | เส้น ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร |
| (✓) ติดตั้งอุปกรณ์ต่อจากต้นไลน์แยก | จำนวน | ๑ | ชุด | พร้อมเชื่อมสายให้ | | |
| (✓) ระบบจำหน่ายแรงสูงทั้งหมด กฟภ. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งให้ | | | | | | |
| (--) กฟอ.พ.เป็นผู้ตรวจแผนผังพิมพ์เขียวที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้และมาตรฐาน กฟภ. ก่อนอนุมัติจ่ายไฟ | | | | | | |

๓.แผนกหม้อแปลง (...ภายนอก... ✓ ...ภายใน) กฟภ. จัดหาหม้อแปลง และ กฟภ. ดำเนินการติดตั้งให้

- | | | | | | | | |
|---|------|-------------------|-------|-------|-----|---------|---------------------------------|
| (✓) ปักเสา คอร. | ขนาด | ๑๒ | เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น | ประกอบคานนั่งร้านหม้อแปลง ๑ ชุด |
| (--) ย้ายหม้อแปลงระบบ | -- | เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ | โวลท์ | ขนาด | -- | เควีเอ. | จำนวน -- เครื่อง |
| (✓) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ | ๓ | เฟส ๒๒๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ | โวลท์ | ขนาด | ๔๐๐ | เควีเอ. | จำนวน ๑ เครื่อง |
| (ที่จุด.....) | | | | | | | |
| (--) บริษัทฯ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องส่งหม้อแปลงให้ กฟภ.(--) ตรวจสอบ | | | | | | | |
| (--) ทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน | | | | | | | |

๔.แผนกแรงต่ำภายใน

- | | | | | | | |
|------------------------------|-------|----|-------|-------|----|----------------------------|
| (--) ปักเสา คอร. | ขนาด | -- | เมตร | จำนวน | -- | ต้น |
| (--) ติดตั้งแร็ค ๒, ๔ ช่อง | จำนวน | -- | ชุด | | | |
| (--) รื้อถอน,พาดสาย A. | ขนาด | -- | ต.มม. | จำนวน | -- | เส้น ระยะทางประมาณ -- เมตร |
| (--) พาดสาย AW. | ขนาด | -- | ต.มม. | จำนวน | -- | เส้น ระยะทางประมาณ -- เมตร |

๕.แผนกเครื่องวัด (ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย)

- | | | | |
|---|-------|-------|-----------|
| (✓) เพิ่มขนาดเครื่องวัดแรงสูง ระบบ ๓ เฟส จากเดิมขนาด ๑๐/๕ แอมป์ เป็นขนาด ๕๐/๕ แอมป์ | จำนวน | ๒ | ชุด |
| (--) เพิ่มขนาดเครื่องวัดแรงสูงประธาน ระบบ -- เฟส จากเดิมขนาด -- แอมป์ เป็นขนาด -- แอมป์ | จำนวน | -- | ชุด |
| (--) ติดตั้งเครื่องวัดแรงสูง ประกอบซีทีโรโซ | ขนาด | แอมป์ | จำนวน ชุด |

๖.แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- | | | | |
|-------------------------------|-------|------|---|
| (--) ติดตั้งชุดฟิวส์แรงต่ำ | จำนวน | -- | ชุด |
| (--) ติดตั้งสวิชต์อัตโนมัติ | จำนวน | -- | ชุด |
| (--) ติดตั้งดวงโคมไฟ | ขนาด | ๒x๓๖ | วัตต์ จำนวน -- ชุด |
| (--) พาดสาย AW. | ขนาด | -- | ต.มม. จำนวน -- เส้น ระยะทางประมาณ -- เมตร |

เงินลงทุน

ในส่วน ของ กฟภ.แยกกบค่าใช้จ่ายดังนี้.

แผนกเครื่องวัดแรงสูง	เป็นเงิน	๒๒,๗๒๑	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
แผนกปรับปรุงแรงสูง	เป็นเงิน	--	บาท	เบิกจากงบ...ลงทุน
แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐ %	เป็นเงิน	--	บาท	เบิกจากงบ...ลงทุน
แผนกร้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	--	บาท	เบิกจากงบ...ทำการ
แผนกร้อถอนมิเตอร์	เป็นเงิน	๗๓๐	บาท	เบิกจากงบ...ทำการ
แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	--	บาท	เบิกจากงบ...ทำการ

เงินลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้.

(../...) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม (.....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

๑. ค่าขยายเขต ฯ

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (๔๐๐ KVx๑๐๐)	เป็นเงิน	๔๐,๐๐๐	บาท
แผนก แรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน	--	บาท
แผนก ร้อถอนแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	--	บาท
แผนก แรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๘๖,๕๓๔.๐๖	บาท
แผนก ร้อถอนหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	--	บาท
แผนก หม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๕๔๒,๔๙๐.๓๑	บาท
แผนก ร้อถอนมิเตอร์	เป็นเงิน	--	บาท
แผนก เครื่องวัดแรงสูง	เป็นเงิน	--	บาท
แผนก ร้อถอนไฟถนน	เป็นเงิน	--	บาท

๒. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน (ส่วนเพิ่ม)	เป็นเงิน	๕,๐๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	--	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง...-...ม.) กม.ละ ๒,๐๐๐ บาท	เป็นเงิน	--	บาท
ค่าบริการเชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๕,๐๐๐	บาท

สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (๑)	เป็นเงิน	๖๖๙,๐๒๔.๓๗	บาท
ค่าธรรมเนียมต่างๆ (๒)	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๖๘๔,๐๒๔.๓๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๔๗,๘๘๑.๗๑	บาท
	รวมเป็นเงิน	๗๓๑,๙๐๖.๐๘	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ	เป็นเงิน	--	บาท
	รวมเป็นเงิน	๗๓๑,๙๐๖.๐๘	บาท

ค่าใช้จ่ายยังผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น.....๗๓๑,๙๐๖.๐๘.....บาท(เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกบาทแปดสตางค์)
และค่าเช่าหม้อแปลงและอุปกรณ์ป้องกันเดือนละ.....บาท กำหนดยื่นราคา...๑๘๐...วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายใน
บริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด (.....) แรงสูง (.....) แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

(.....) อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้นผู้ใช้
ไฟต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดีและอุปกรณ์ที่
ผู้ใช้ไฟจัดหาจะต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. ทั้งนี้แม้ว่า กฟภ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตามหากเกิดความเสียหายหรือ
อันตรายขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

(.....) ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังเป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หากทางกองทัพอากาศที่ ๑ ไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดการยื่นราคา ๑๘๐ วัน เว้นแต่มีการชำระค่าใช้จ่าย
ภายในกำหนด เวลาการยื่นราคาใช้จ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าสำรวจออกแบบฯ จำนวนเงิน ๕,๓๕๐ บาท
ดังกล่าว

(.....) สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งเองนั้นในขั้นนี้ กฟภ.จะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
การติดตั้งคาปาซิเตอร์จากผู้ไฟไว้ก่อน เมื่อผู้ใช้ไฟติดตั้งคาปาซิเตอร์เองเรียบร้อยแล้ว และ กฟภ.ได้ตรวจสอบค่าตัวประกอบพลัง
ไฟฟ้าถูกต้องตามบันทึกที่ วก.(ธ) ๓๖๒ ลว. ๒๐ ก.ย.๒๕๓๖ ก็ให้ กฟอ.พน.พิจารณาการสรุปเรื่องคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมกันนี้ได้แนบผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและหนังสือของ
ผู้ใช้ไฟ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายพลากร จุกสีดา)

ทพ.บค.

- 5 พ.ย. 2564

ที่ พน.-บค./ ๒๓/๑

อนุมัติ



(นายศิริชัย สมสมัย)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พน.