



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๑๐.๑๘/ พน ๖๙๐๒๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนสนิม
๑๗๗ หมู่ ๑ ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนสนิม
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลง (กรมทหารราบที่ ๑๑๒ อาครนายทหารชั้นประทวน)
เรียน แม่ทัพภาคที่ ๑
อ้างถึง หนังสือคำร้องกองทัพบภาคที่ ๑ ที่ กท ๐๔๘๑/๒๑๒๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลง ในการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนสนิม ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๑,๘๑๓.๓๒ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน นับจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่ายเป็นต้นไป

โดยแยกรายละเอียดและค่าใช้จ่ายดังนี้-

๑.ค่าสมทบในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย (การไฟฟ้าฯ คิด เควีเอ.ละ ๑๐๐ บาท)

รวมเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ส่วนเพิ่ม)

๒.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก (กฟภ.ออกค่าใช้จ่าย ๑๐๐ %)

-ปักเสา คอร. ขนาด --- เมตร จำนวน --- ต้น

-พาดสาย OHGW. ขนาด --- ต.มม. จำนวน --- เส้น ระยะทางประมาณ --- เมตร

รวมเป็นเงิน --- บาท

๒.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายสมทบ ๕๐ %)

-ปักเสา คอร. ขนาด --- เมตร จำนวน --- ต้น

-ปักเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน --- ต้น

-ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสุดท้าย จำนวน --- ชุด พร้อมเชื่อมสายให้

-พาดสาย SAC. ขนาด --- ต.มม. จำนวน --- เส้น ระยะทางประมาณ --- เมตร

-พาดสาย OHGW. ขนาด --- ต.มม. จำนวน --- เส้น ระยะทางประมาณ --- เมตร

รวมเป็นเงิน --- บาท

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก (กฟภ. ออกค่าใช้จ่าย ๑๐๐ %)

-รื้อถอนเสา คอร. ขนาด --- เมตร จำนวน --- ต้น

-รื้อถอน,ติดตั้งแร่ ๔ ช่อง จำนวน --- ชุด

-รื้อถอน,พาดสาย A. ขนาด --- ต.มม. จำนวน --- เส้น ระยะทางประมาณ --- เมตร

-รื้อถอน,พาดสาย AW. ขนาด --- ต.มม. จำนวน --- เส้น ระยะทางประมาณ --- เมตร

รวมเป็นเงิน --- บาท

๓.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน (บริเวณภายในผู้ใช้ไฟ)

๓.๑ แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งคอน CCB. จำนวน...๑.....ชุด
 -ปักเสาต่อมือ คอร. ขนาด...๐.๓๕X๐.๓๕X๔.๕๐ เมตร จำนวน...--.....ต้น
 -ติดตั้งอุปกรณ์ต้นไลน์แยก จำนวน...--.....ชุด พร้อมเชื่อมสายให้
 -พาดสาย SAC. ขนาด...--.....ต.มม. จำนวน...--.....เส้น ระยะทางประมาณ...--.....เมตร
 -พาดสาย OHGW. ขนาด...--.....ต.มม. จำนวน...--.....เส้น ระยะทางประมาณ...--.....เมตร
 รวมเป็นเงิน...๘,๗๗๓.๓๒.....บาท

๓.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

-ปักเสา คอร. ขนาด...๑๒ เมตร จำนวน...๑.....ต้น ประกอบคานนั้งร้านหม้อแปลง...๑.....ชุด
 -ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด...๕๐๐.....เควีเอ. จำนวน...๑.....เครื่อง
 โดย กฟภ. เป็นผู้จัดหาหม้อแปลง กฟภ. ดำเนินการติดตั้งให้
 รวมเป็นเงิน...๖๑๐,๑๖๔.๓๖.....บาท

๓.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

-ปักเสา คอร. ขนาด...--.....เมตร จำนวน...--.....ต้น
 -ติดตั้งแร็ค ๒, ๔ ช่อง จำนวน...--.....ชุด
 -ร้อยถอน,พาดสาย A. ขนาด...--.....ต.มม. จำนวน...--.....เส้น ระยะทางประมาณ...--.....เมตร
 -พาดสาย AW. ขนาด...--.....ต.มม. จำนวน...--.....เส้น ระยะทางประมาณ...--.....เมตร
 รวมเป็นเงิน...--.....บาท

๓.๔ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

-ติดตั้งสวิชต์อัตโนมัติ จำนวน...--.....ชุด
 -ติดตั้งดวงโคมไฟ ขนาด...๒x๓๖ วัตต์ จำนวน...--.....ชุด
 -พาดสาย AW. ขนาด...--.....ต.มม. จำนวน...--.....เส้น ระยะทางประมาณ...--.....เมตร
 รวมเป็นเงิน...--.....บาท

๔.แผนกเครื่องวัด (กฟภ.ดำเนินการ)

-ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ...--.....เฟส ประกอบซีทีโรโซ ขนาด...--.....แอมป์ จำนวน...--.....ชุด
 -เปลี่ยนขนาดซีทีแรงสูงจากเดิมขนาด...๓๐/๕.....แอมป์ เป็นขนาด...๗๕/๕.....แอมป์ จำนวน...๒.....ชุด
 -เปลี่ยนขนาดซีทีแรงสูงประธานจากเดิมขนาด...๑๐๐/๕.....แอมป์ เป็นขนาด...๑๕๐/๕.....แอมป์ จำนวน...๒.....ชุด

๕.ค่าธรรมเนียม

-ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ (ส่วนเพิ่ม)	เป็นเงิน	๕,๐๐๐	บาท
-ค่าธรรมเนียมการต่อไฟ	เป็นเงิน	--	บาท
-ค่าตรวจสอบแรงสูง(ระยะทาง...--.....ม.)	เป็นเงิน	--	บาท
-ค่าบริการเชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๑๕,๐๐๐	บาท

๖.สรุปค่าใช้จ่าย

-ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (๑-๔)	เป็นเงิน	๖๖๘,๙๓๗.๖๘	บาท
-ค่าธรรมเนียม (๕)	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๖๘๓,๙๓๗.๖๘	บาท
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๔๗,๘๗๕.๖๔	บาท
	รวมเป็นเงิน	๗๓๑,๘๑๓.๓๒	บาท
-ค่าประกันการใช้ไฟ	เป็นเงิน	--	บาท
	รวมเป็นเงิน	๗๓๑,๘๑๓.๓๒	บาท

และค่าเช่าหม้อแปลงอีกเดือนละเป็นเงินบาท โดยชำระอีกต่างหาก

ทั้งนี้เงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า และค่าประกันหม้อแปลง ที่เรียกเก็บจำนวนตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปอาจใช้หนังสือคำประกันของธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาลแทนการวางเงินสดได้

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....๓.....เป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๒,๔.....เป็นสมบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๗.ข้อตกลง

กรณีมีรายการเพิ่มอุปกรณ์หรือเปลี่ยนแปลงแบบในการก่อสร้างและมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมจากหนังสือฉบับนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามระเบียบเพิ่มเติมในภายหลังจนครบ ทั้งนี้หากมีการชำระเงินให้ถือว่ายอมรับข้อตกลง

ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังเป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หากทางกองทัพนาคที่ ๑ ไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดการยื่นราคา ๑๔๐ วัน เว้นแต่มีการชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนดเวลาการยื่นราคาใช้จ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าสำรวจออกแบบฯ จำนวนเงิน ๕,๓๕๐ บาท ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเงินจำนวน ๗๓๑,๘๑๓.๓๒ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบสามบาท สามสิบสองสตางค์) ไปชำระที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพนัสนิคม เพื่อที่จะได้ดำเนินการติดตั้งให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ศิริชัย สมสมัย

(นายศิริชัย สมสมัย)

รองผู้จัดการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม

แผนกบริการลูกค้า

โทรศัพท์.๐๓๘-๔๖๒๒๐๘

E-mail : custom_panus@hotmail.com

FM- CO - ๐๓

หัวหน้าแผนก.....
วันที่ 5 พ.ย. 2564
.....

**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค. ผบค. ๒๓๗๐ ถึง ผจก.พน.
เลขที่ ๒๓๗๐.๒๓๗๐ วันที่ ๒๓.๘.๒๕
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง
เรียน ผจก.พน.

ด้วย ผบค.พน. ได้รับคำร้องจาก กรมทหารราบที่ ๑๑๒ ได้มีหนังสือคำร้องกองทัพภาคที่ ๑ ที่ กท ๐๔๘๑/๒๑๒๗ ลว. ๒๖ มี.ค. ๖๔ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารนายทหารชั้นประทวน ผบค.พน. ได้ตรวจสอบแล้ว พอสรุปรายละเอียดได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ☒ ๑.บริเวณขอขยายเขต อาคารนายทหารชั้นประทวน(บ.เบญจมาศ) เลขที่ - ม.๑ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๒ ของสถานีจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
- ☒ ๒.ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ. อยู่แล้วโดยติดตั้งหม้อแปลงระบบ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์
ขนาด ๕๐๐ เควีเอ. จำนวน ๒ เครื่อง ติดตั้งอนุมัติ -
- ☒ ๓. ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ (...☒ กฟภ. ผู้ใช้ไฟ) จัดหาหม้อแปลง
(--) ขอติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มระบบ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด เควีเอ. จำนวน เครื่อง
(--) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ จากเดิมขนาด เควีเอ.
เป็นระบบ เฟส ขนาด เควีเอ. จำนวน เครื่อง (ที่จุด.....)
(--) ขอย้ายหม้อแปลงระบบ -- เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด -- เควีเอ. จำนวน -- เครื่อง
(☒) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๕๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
(ที่จุด.....)
() หม้อแปลงเดิมระบบ ๓ เฟส ขนาด เควีเอ.(พีอีเอ.) (...คินผู้ใช้ไฟ.....ผู้ใช้ไฟขอขยายคินกฟภ.)
- ☐ ๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการเองโดยมี.....ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมประเภท.....สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (สฟก.....) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ควบคุม และออกแบบการก่อสร้าง
- ☐ ๕.....
- ☒ ๖. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายสมทบ ๕๐%)

- | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|----------------|-------|-------------------|----|----------------------------|
| (--) ปักเสา คอร. | ขนาด | -- | เมตร | จำนวน | -- | ต้น |
| (--) ปักเสาตอม่อ คอร. | ขนาด | ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ | เมตร | จำนวน | -- | ต้น |
| (--) ติดตั้งอุปกรณ์ต่อจากต้นสุดท้าย | จำนวน | -- | ชุด | พร้อมเชื่อมสายให้ | | |
| (--) พาดสาย SAC. | ขนาด | -- | ต.มม. | จำนวน | -- | เส้น ระยะทางประมาณ -- เมตร |
| (--) พาดสาย OHGW. | ขนาด | -- | ต.มม. | จำนวน | -- | เส้น ระยะทางประมาณ -- เมตร |

๒.แผนกแรงสูงภายใน (พื้นที่ผู้ใช้ไฟ)

- | | | | | | | |
|--|-------|----------------|-------|-------------------|----|----------------------------|
| (✓) ติดตั้งคอน CCB. | จำนวน | ๑ | ชุด | | | |
| (--) ปักเสาตอม่อ คอร. | ขนาด | ๐.๓๐x๐.๓๐x๖.๕๐ | เมตร | จำนวน | -- | ต้น |
| (--) รื้อถอน,พาดสาย SAC. | ขนาด | -- | ต.มม. | จำนวน | -- | เส้น ระยะทางประมาณ -- เมตร |
| (--) พาดสาย OHGW. | ขนาด | -- | ต.มม. | จำนวน | -- | เส้น ระยะทางประมาณ -- เมตร |
| (--) ติดตั้งอุปกรณ์ต่อจากต้นสุดท้าย | จำนวน | -- | ชุด | พร้อมเชื่อมสายให้ | | |
| (✓) ระบบจำหน่ายแรงสูงทั้งหมด กฟภ. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งให้ | | | | | | |
| (--) กพอ.พน.เป็นผู้ตรวจแผนผังพิมพ์เขียวที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้และมาตรฐาน กฟภ. ก่อนอนุมัติจ่ายไฟ | | | | | | |

๓.แผนกหม้อแปลง (...ภายนอก...✓...ภายใน) กฟภ. จัดหาหม้อแปลง และ กฟภ. ดำเนินการติดตั้งให้

- | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------|-------|---------|-------|---------|-----------------------------|-----|---------|
| (✓) ปักเสา คอร. | ขนาด | ๑๒ | เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น | ประกอบคานนั่งร้านหม้อแปลง ๑ | ชุด | |
| (--) ย้ายหม้อแปลงระบบ | -- | เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ | โวลท์ | ขนาด | -- | เควีเอ. | จำนวน | -- | เครื่อง |
| (✓) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ | โวลท์ | ขนาด | ๕๐๐ | เควีเอ. | จำนวน | ๑ | เครื่อง | | |
| (ที่จุด.....) | | | | | | | | | |
| (--) บริษัทฯ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องส่งหม้อแปลงให้ กฟภ.(--) ตรวจสอบ | | | | | | | | | |
| (--) ทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน | | | | | | | | | |

๔.แผนกแรงต่ำภายใน

- | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|----|-------|-------|----|-----------------------|------|
| (--) ปักเสา คอร. | ขนาด | -- | เมตร | จำนวน | -- | ต้น | |
| (--) ติดตั้งแร็ค ๒, ๔ ช่อง | จำนวน | -- | ชุด | | | | |
| (--) รื้อถอน,พาดสาย A. | ขนาด | -- | ต.มม. | จำนวน | -- | เส้น ระยะทางประมาณ -- | เมตร |
| (--) พาดสาย AW. | ขนาด | -- | ต.มม. | จำนวน | -- | เส้น ระยะทางประมาณ -- | เมตร |

๕.แผนกเครื่องวัด (ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย)

- | | | | | | | |
|---|-------|---|-------|-------|--|-----|
| (✓) เพิ่มขนาดเครื่องวัดแรงสูง ระบบ ๓ เฟส จากเดิมขนาด ๓๐/๕ แอมป์ เป็นขนาด ๗๕/๕ แอมป์ | จำนวน | ๒ | ชุด | | | |
| (✓) เพิ่มขนาดเครื่องวัดแรงสูงประธาน ระบบ ๓ เฟส จากเดิมขนาด ๑๐๐/๕ แอมป์ เป็นขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ | จำนวน | ๒ | ชุด | | | |
| (--) ติดตั้งเครื่องวัดแรงสูง ประกอบซีทีโรโซ | ขนาด | | แอมป์ | จำนวน | | ชุด |

๖.แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|-------|-------|----|-----------------------|------|
| (--) ติดตั้งชุดฟิวส์แรงต่ำ | จำนวน | -- | ชุด | | | | |
| (--) ติดตั้งสวิชต์อัตโนมัติ | จำนวน | -- | ชุด | | | | |
| (--) ติดตั้งดวงโคมไฟ | ขนาด | ๒x๓๖ | วัตต์ | จำนวน | -- | ชุด | |
| (--) พาดสาย AW. | ขนาด | -- | ต.มม. | จำนวน | -- | เส้น ระยะทางประมาณ -- | เมตร |

เงินลงทุน

ในส่วน ของ กฟภ.แยกกงบค่าใช้จ่ายดังนี้.

แผนกเครื่องวัดแรงสูง	เป็นเงิน	๔๒,๐๗๖	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
แผนกปรับปรุงแรงสูง	เป็นเงิน	--	บาท	เบิกจากงบ...ลงทุน
แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐ %	เป็นเงิน	--	บาท	เบิกจากงบ...ลงทุน
แผนกร้อยถอนแรงสูง	เป็นเงิน	--	บาท	เบิกจากงบ...ทำการ
แผนกร้อยถอนมิเตอร์	เป็นเงิน	๑,๕๖๐	บาท	เบิกจากงบ...ทำการ
แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	--	บาท	เบิกจากงบ...ทำการ

เงินลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้.

(./...) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม (.....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

๑. ค่าขยายเขต ฯ

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (๕๐๐ KVAx๑๐๐)	เป็นเงิน	๕๐,๐๐๐	บาท
แผนก แรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน	--	บาท
แผนก ร้อยถอนแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	--	บาท
แผนก แรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๘,๗๗๓.๓๒	บาท
แผนก ร้อยถอนหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	--	บาท
แผนก หม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๖๑๐,๑๖๔.๓๖	บาท
แผนก ร้อยถอนมิเตอร์	เป็นเงิน	--	บาท
แผนก เครื่องวัดแรงสูง	เป็นเงิน	--	บาท
แผนก ร้อยถอนไฟถนน	เป็นเงิน	--	บาท

๒. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน (ส่วนเพิ่ม)	เป็นเงิน	๕,๐๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	--	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง...-...ม.) กม.ละ ๒,๐๐๐ บาท	เป็นเงิน	--	บาท
ค่าบริการเชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๕,๐๐๐	บาท

สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (๑)	เป็นเงิน	๖๖๘,๙๓๗.๖๘	บาท
ค่าธรรมเนียมต่างๆ (๒)	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๖๘๓,๙๓๗.๖๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๔๗,๘๗๕.๖๔	บาท
	รวมเป็นเงิน	๗๓๑,๘๑๓.๓๒	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ	เป็นเงิน	--	บาท
	รวมเป็นเงิน	๗๓๑,๘๑๓.๓๒	บาท

ค่าใช้จ่ายยังบผู้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๑,๘๑๓.๓๒ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์) และค่าเช่าหม้อแปลงและอุปกรณ์ป้องกันเดือนละ บาท กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายใน บริเวณที่ดินของผู้ไฟเป็นสมบัติของผู้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด (.....) แรงสูง (.....) แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

(.....) อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้นผู้ไฟ ไฟต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดีและอุปกรณ์ที่ ผู้ไฟจัดหาจะต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. ทั้งนี้แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตามหากเกิดความเสียหายหรือ อันตรายขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

(.....) ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังเป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หากทางกองทัพนาคที่ ๑ ไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดการยื่นราคา ๑๘๐ วัน เว้นแต่มีการชำระค่าใช้จ่าย ภายในกำหนด เวลาการยื่นราคาใช้จ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าสำรวจออกแบบฯ จำนวนเงิน ๕,๓๕๐ บาท ดังกล่าว

(.....) สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ซึ่งผู้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งเองนั้นในขั้นนี้ กฟภ. จะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย การติดตั้งคาปาซิเตอร์จากผู้ไฟไว้ก่อน เมื่อผู้ไฟติดตั้งคาปาซิเตอร์เองเรียบร้อยแล้ว กฟภ. ได้ตรวจสอบค่าตัวประกอบพลัง ไฟฟ้าถูกต้องตามบันทึกที่ วก.(ธ) ๓๖๒ ลว. ๒๐ ก.ย. ๒๕๓๖ ก็ให้ กฟอ. พน. พิจารณาการสรุปเรื่องคืนเงินให้ผู้ไฟต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมกันนี้ได้แนบผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและหนังสือของ ผู้ไฟ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายพลากร จุกสีดา)

ทพ.บค.

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔

ที่ พน.-บค./ ๒๓๐

อนุมัติ



(นายศิริชัย สมสมัย)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พน.