



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผนต. ถึง ผจก. กจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑

เรียน ผจก. กฟส. กจ.

ด้วย กฟส. กจ. ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๖๖๒๕๔ ลว. ๘ มี.ค.๖๕ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างบ้านอยู่อาศัยภายในบ้านพัก ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ บ้านเลขที่ ๔๘๐ หมู่ ๑ ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
แสงสว่างที่อยู่อาศัย มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานี
ระยะทางประมาณ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ
รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด เควี.เอ. ตั้งที่
แทบ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ แอมป์ เฟสบี แอมป์ เฟสซี แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป โวลท์ เวลา น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง ม.

๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำภายใน ปีกเสาขนาด ๙ ม. จำนวน ๒ ต้น พาดสายขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒
เส้น ระยะทาง ๒๕๐ ม.

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปีกเสา คอ.ร.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ปีกเสาดอม่อ คอ.ร.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() พาดสายขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ ม.

แรงสูงภายใน () ร้อยถอน คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น(นำกลับมาใช้งาน)
 () ปักเสาคอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ร้อยถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน.....ชุด(นำกลับมาใช้งาน)
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปักเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปักเสาคอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน (✓) ปักเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปักเสาคอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 (✓) พาดสายสายขนาด.....๕๐ ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๒๕๐.....ม.
 () ร้อยถอนโคมไฟสาธารณะขนาด.....วัตต์ จำนวน.....ชุด(นำกลับมาใช้งาน)
กฟภ. จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก () ปักเสาคอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ร้อยถอนเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น(คืนคลัง)
 () พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๙๕ ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.
 () ร้อยสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม. (คืนคลัง)

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด
 ()

ร้อยถอน ()

อุปกรณ์ที่ร้อยถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตบ.....
 ทรัพย์สินของ.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				-
แรงต่ำภายใน				-
มิเตอร์				๙๖,๔๖๐.๙๒
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
				-
รวมเป็นเงิน				๙๖,๔๖๐.๙๒
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				-
คงเหลือเป็นเงิน				๙๖,๔๖๐.๙๒
หักภาษี ๗ % คงเหลือ				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๖,๗๕๒.๒๖
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				๑๐๓,๒๑๓.๑๘

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๑๐๓,๒๑๓.๑๘ บาท (หนึ่งแสนสามพันสองร้อยสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) กำหนดยื่นราคา.....๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท (.....) งบทำการจำนวน.....บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน.....บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน.....เป็นของ กฟภ.
 เครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๑ กต๓๙ /๒๕๖๕

อนุมัติ


 (นายประเสริฐ กาญจนะคช)
 ผจก.กสฟ.กจ.


 (นายสันติชัย ตีมูล)
 ผ.บต.กฟส.กจ.