



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต. ถึง ผจก.กจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า กรมทหารราบที่ ๑๑๑ ค่ายสมเด็จพระนังเกล้า (บ้านพัก ๑๒ หลัง)

เรียน ผจก.กฟส.กจ.

ด้วย กฟส.กจ.ได้รับหนังสือกรมทหารราบที่ ๑๑๑ ที่ กท.๐๔๘๙.๑/๑๑๘๑ ลว.๒๓ ก.ค.๖๔ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างบ้านอยู่อาศัย ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ กรมทหารราบที่ ๑๑๑ ค่ายสมเด็จพระนังเกล้า บ้านเลขที่ ตำบล ทำบุญมี
อำเภอ เกษะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
แสงสว่างภายในค่าย มีผู้ขอใช้ไฟ.....๑.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓..... เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ..... เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ ๑๐๐ ม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....๑.....ราย ไฟกำลัง.....-ราย โหลดรวมประมาณ ๕๐๐ W
รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง..... เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง

๓.รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ภายใน ระบบ..... - เฟส ๒๒ เควี.ขนาด..... - เควี.เอ.ตั้งที่
แท่น.....-วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ..... - แอมป์ เฟสบี..... - แอมป์ เฟสซี..... - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป..... - โวลท์ เวลา..... น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก..... - กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง..... - ม.

๔ ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำภายในปักเสาขนาด ๙ ม.จำนวน ๓ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด
๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๖๐ ม.

๕.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย..... ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปักเสา คอ.ร.ขนาด..... ม. จำนวน..... ต้น
() ปักเสาตอม่อ คอ.ร.ขนาด..... ม. จำนวน..... ต้น
() พาดสายขนาด..... - ต.มม. จำนวน..... เส้น
ระยะทางประมาณ..... - ม.

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตตงบ.....-.....
ทรัพย์สินของ.....-.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลงภายใน				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายใน				๕๗,๐๔๕.๙๑
ไฟทางภายใน				-
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
รวมเป็นเงิน				๕๗,๐๔๕.๙๑
	หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง			-
	คงเหลือเป็นเงิน			๕๗,๐๔๕.๙๑
	หักภาษี ๗ % คงเหลือ			-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๓,๙๙๓.๒๑
	รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ			๖๑,๐๓๙.๑๒

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๖๑,๐๓๙.๑๒ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสามสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์) กำหนดยื่นราคา.....๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท (.....) งบทำการจำนวน.....บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน.....บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน.....เป็นของ กฟภ.

เครื่องวัดแรง.....ตัว.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ ก๒.กจ.(บต.) ๒๕๖๕ /๒๕๖๕

อนุมัติ

(นายประเสริฐ กาญจนะคช)

ผจก.กสฟ.กจ.

(นายสันติชัย ด้มุล)

ผว.บต.กฟส.กจ.