



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ถึง ผจก.ภจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า กรมทหารราบที่ ๑๑๒ ค่ายนันทบุรีศรีสุริย

เรียน ผจก.ภพส.ภจ.

ด้วย กฟส.ภจ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๓๐๓๒๐ ลว. ๓๐ ส.ค.๖๕ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างบ้านอยู่อาศัยภายในบ้านพัก ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ กรมทหารราบที่ ๑๑๒ บ้านเลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๑
ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
..... แสงสว่างที่อยู่อาศัย มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ
..... รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง -

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส ๒๒ เควี. ขนาด - เควี.เอ. ตั้งที่
แท่น วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำภายใน ปักเสาขนาด ๙ ม. จำนวน ๕ ต้น พาดสายขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔
เส้น ระยะทาง ๑๘๐ ม.

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปักเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ปักเสาตอม่อ คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() พาดสายขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ ม.

แรงสูงภายใน () ร้อยถอน คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน(นำกลับมาใช้งาน)
 () ปักเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ร้อยถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน.....ชุด(นำกลับมาใช้งาน)
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปักเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปักเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน (✓) ปักเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ปักเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 (✓) พาดสายสายขนาด.....๙๕.๓.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๑๘๐.....ม.
 () ร้อยถอนโคมไพสธารณะขนาด.....วัตต์ จำนวน.....ชุด(นำกลับมาใช้งาน)
กฟภ. จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก () ปักเสาเสาคอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ร้อยถอนเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน(คืนคลัง)
 () พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๙๕.๓.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.
 () ร้อยสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด.....-๓.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม. (คืนคลัง)

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....-แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด
 ()

ร้อยถอน ()

อุปกรณ์ที่ร้อยถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
 ทรัพย์สินของ.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลงภายใน				๑๙,๑๕๐.๔๕
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				-
แรงต่ำภายใน				๑๑๘,๕๘๒.๒๒
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าตรวจสอบแบบ				๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน				๑๔๒,๗๓๒.๖๗
	หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง			-
	คงเหลือเป็นเงิน			๑๔๒,๗๓๒.๖๗
	หักภาษี ๗ % คงเหลือ			-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๙,๙๙๑.๒๙
	รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ			๑๕๒,๗๒๓.๙๖

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๑๕๒,๗๒๓.๙๖ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา.....๖.....เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท (.....) งบทำการจำนวน.....บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน.....บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน.....เป็นของ กฟภ.
เครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๕๖๖๔๙ /๒๕๖๕

อนุมัติ

(นายประเสริฐ กาญจนะคช)
ผจก.กสฟ.กจ.

(นายสันติชัย ตีมูล)
ทพ.บต.กฟส.กจ.