



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต. ถึง ผจก. กจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑

เรียน ผจก. กฟส. กจ.

ด้วย กฟส. กจ. ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๓๔๕๖๗ ลว. ๑๐ ต.ค. ๖๕ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างบ้านอยู่อาศัยภายในบ้านพัก ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ บ้านเลขที่ ๔๔๐ หมู่ ๑ ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ แสงสว่างที่อยู่อาศัย มีผู้ใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด เควี.เอ. ตั้งที่ - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ แอมป์ เฟสบี แอมป์ เฟสซี แอมป์ วัดโหลดปลายสาย จุดที่จะขยายเขตต่อไป โวลท์ เวลา น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง ม.

๔. ขยายเขตระบบจำหน่าย ปีกเสาขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ KVA จำนวน ๑ เครื่อง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปีกเสา คอ. ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด ม. จำนวน ต้น
() พาดสายขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ ม.

แรงสูงภายใน () ร็อดอน คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....-.....ตัน(นำกลับมาใช้งาน)
 (✓) ปักเสาต่อม่อ คอร.ขนาด.๑๒.ม. จำนวน.....๑.....ตัน
 () ร็อดอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน.....-.....ชุด(นำกลับมาใช้งาน)
 ระยะทางประมาณ.....-.....ม.

หม้อแปลงภายใน () ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....ม. จำนวน ๑ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปักเสาต่อม่อ คอร.ขนาด.....-.....ม. จำนวน.....-.....ตัน
 (✓) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....๓.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....๒๕๐.....เควีเอ. จำนวน.....๑.....เครื่อง
 ()-.....

แรงต่ำภายใน () ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....ม. จำนวน.....-.....ตัน
 () ปักเสาต่อม่อ คอร.ขนาด.....-.....ม. จำนวน.....-.....ตัน
 () พาดสายสายขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....-.....ม.
 () ร็อดอนโคมไฟสาธารณะขนาด.....-.....วัตต์ จำนวน.....-.....ชุด(นำกลับมาใช้งาน)
กฟภ.....จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก () ปักเสาเสาคอร.ขนาด.....-.....ม. จำนวน.....-.....ตัน
 () ร็อดอนเสา คอร.ขนาด.....-.....ม. จำนวน.....-.....ตัน(คืนคลัง)
 () พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๙๕ ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....-.....ม.
 () ร็อดสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....-.....ม. (คืนคลัง)

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....-.....เฟส.....-.....โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์
 จำนวน.....-.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด.....-...../๕ แอมป์ จำนวน.....-.....ชุด
 ()-.....

ร็อดอน ()

อุปกรณ์ที่ร็อดอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตงบ.....-.....
 ทรัพย์สินของ.....-.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				๓๐,๐๓๔.๕๙
หม้อแปลงภายใน				๔๓๗,๕๗๕.๗๒
คาปาซิสเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				-
แรงต่ำภายใน				๑,๑๕๘.๐๗
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
รวมเป็นเงิน				๔๖๘,๗๖๘.๓๘
	หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง			-
	คงเหลือเป็นเงิน			๔๖๘,๗๖๘.๓๘
	หักภาษี ๗ % คงเหลือ			-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๓๒,๘๑๓.๗๙
	รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ			๕๐๑,๕๘๒.๑๗

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๕๐๑,๕๘๒.๑๗ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา.....๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท (.....) งบทำการจำนวน.....บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน.....บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน.....เป็นของ กฟภ.
 เครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ ก๒.กจ.(บต.) ๕๖๐๐๓ /๒๕๖๕

อนุมัติ



(นายประเสริฐ กาญจนะคช)

ผจก.กสฟ.กจ.

๗

(นายสันติชัย ดีมูล)

ผว.บต.กฟส.กจ.