



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ถึง ผจก. กจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า กรมทหารราบที่ ๑๑๒ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เรียน ผจก. กฟส. กจ.

ด้วย กฟส. กจ. ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๒๓๒๐๕ ลว. ๒๕ ส.ค. ๖๕ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างบ้านอยู่อาศัยภายในบ้านพัก ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ กรมทหารราบที่ ๑๑๒ บ้านเลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๑
ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
..... แสงสว่างที่อยู่อาศัย มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ
รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง -

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส ๒๒ เควี. ขนาด - เควี.เอ. ตั้งที่
แท่น - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำภายใน บั๊กเสาขนาด ๙ ม. จำนวน ๑ ต้น พาดสายขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔
เส้น ระยะทาง ๒๐ ม.

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () บั๊กเสา คอ. ขนาด ม. จำนวน ต้น
() บั๊กเสาต่อม่อ คอ. ขนาด ม. จำนวน ต้น
() พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ - ม.

แรงสูงภายใน () ร้อยถอน คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....-.....ตัน(นำกลับมาใช้งาน)
 () ปักเสาดม้อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....-.....ตัน
 () ร้อยถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน.....-.....ชุด(นำกลับมาใช้งาน)
 ระยะทางประมาณ.....ม.
หม้อแปลง () ปักเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปักเสาดม้อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....-.....ตัน
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....-.....เควีเอ. จำนวน.....-.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน (✓) ปักเสา คอ.ขนาด.....๙.....ม. จำนวน.....๑.....ตัน
 () ปักเสาดม้อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....-.....ตัน
 (✓) พาดสายสายขนาด.....๙๕.....ต.มม. จำนวน.....๕.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๒๐.....ม.
 () ร้อยถอนโคมไฟสาธารณะขนาด.....-.....วัตต์ จำนวน.....-.....ชุด(นำกลับมาใช้งาน)
กฟภ.จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก () ปักเสาเสาคอ.ขนาด.....-.....ม. จำนวน.....-.....ตัน
 () ร้อยถอนเสา คอ.ขนาด.....-.....ม. จำนวน.....-.....ตัน(คืนคลัง)
 () พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๙๕ ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....-.....ม.
 () ร้อยสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....-.....ม. (คืนคลัง)

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....-.....เฟส.....-.....โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์
 จำนวน.....-.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด.....-...../๕ แอมป์ จำนวน.....-.....ชุด
 ()

ร้อยถอน ()

อุปกรณ์ที่ร้อยถอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตงบ.....-.....
 ทรัพย์สินของ.....-.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				-
แรงต่ำภายใน				๒๒,๖๐๑.๓๕
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าตรวจสอบแบบ				-
รวมเป็นเงิน				๒๒,๖๐๑.๓๕
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				-
คงเหลือเป็นเงิน				๒๒,๖๐๑.๓๕
หักภาษี ๗ % คงเหลือ				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๑,๕๘๒.๐๙
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				๒๔,๑๘๓.๔๔

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๒๔,๑๘๓.๔๔ บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน - บาท (-) งบทำการจำนวน - บาท (-) และงบลงทุนจำนวน - บาท (-)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของ กฟภ. เครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กฟส.อ.กจ.(ผบต.) ๓๐๒๗๕ /๒๕๖๖

อนุมัติ



(นายประเสริฐ กาญจนะคช)

ผจก.กสฟ.กจ.

๗

(นายสันติชัย ดีมูล)

ผ.บ.ต.กฟส.กจ.