



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต. .... ถึง ผจก. กจ.  
เลขที่ ..... วันที่ .....  
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า อบต. นาเร็ก (ขอยศาลา) .....

เรียน ผจก. กฟส. กจ. ....

ด้วย กฟส. กจ. ได้รับหนังสือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเร็ก ที่ ขบ.๗๕๑๐๓/๐๕๔ ลว. ๑๘ ม. ค. ๖๕  
ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะเพื่อใช้เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง ตามรายละเอียด ดังนี้

**รายละเอียด**

๑. ผู้ขอใช้ อบต. นาเร็ก บ้านเลขที่ ..... หมู่ ..... ๑๕  
ตำบล ..... นาเร็ก อำเภอ ..... พนัสนิคม จังหวัด ..... ชลบุรี ขอใช้เพื่อ  
แสงสว่างไฟทาง มีผู้ขอใช้ไฟ ..... ๑ ..... ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง  
๓ ..... เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ..... เกาะโพธิ์ ..... อยู่ห่างจากสถานีฯ  
ระยะทางประมาณ ๓ ..... กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ..... ราย ไฟกำลัง ..... - ราย โหลดรวมประมาณ ๔๓๒ W

รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง ..... เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ..... ๑ ..... เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ..... ๓๐ ..... เควี. เอ. ตั้งที่  
แทบ ..... วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ ..... - ..... แอมป์ เฟสบี ..... - ..... แอมป์ เฟสซี ..... - ..... แอมป์ วัดโหลดปลายสาย  
จุดที่จะขยายเขตต่อไป ๒๒๐ ..... โวลท์ เวลา ๑๙.๓๐ ..... น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก ..... - ..... กว. เมื่อ  
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง ..... - ..... ม.

๔. ขอยกเลิกอนุมัติขยายเขตเลขที่ ก๒. กจ. (บต.) ๔๙๒๔๘/๒๕๖๕ เนื่องจากเกินระยะเวลายืนยันราคา ๑๘๐  
วัน ให้เลขที่อนุมัติราคาประมาณการใหม่ในการดำเนินการขยายเขตต่อไป

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ..... ในการดำเนินการทั้งสิ้น

**วิธีดำเนินการ**

แรงสูงภายนอก ( ) ปักเสา คอ. ขนาด ..... ม. จำนวน ..... ต้น  
( ) ปักเสาต่อม่อ คอ. ขนาด ..... ม. จำนวน ..... ต้น  
( ) พาดสายขนาด ..... ต. มม. จำนวน ..... เส้น  
ระยะทางประมาณ ..... ม.

แรงสูงภายใน ( ) ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น  
 ( ) ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น  
 ( ) พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....ต้น  
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง ( ) ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด  
 ( ) ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น  
 ( ) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง  
 ( ) .....

แรงต่ำภายใน ( ) ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น  
 ( ) ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น  
 (✓) พาดด้วยสายขนาด.....๒๕.....ต.มม. จำนวน.....เส้น  
 ระยะทางประมาณ.....๓๘๐.....ม.  
 (✓) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด.....๒x๓๖.....วัตต์ จำนวน.....๖.....ชุด  
 .....กฟภ.....จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก ( ) ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น  
 ( ) ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น  
 ( ) พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๙๕.ต.มม. จำนวน.....เส้น  
 ระยะทางประมาณ.....ม.  
 ( ) พาดสายเมนชายคาขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น  
 ระยะทางประมาณ.....ม.

คาปาซิเตอร์ ( ) ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์  
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ ( ) ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด  
 ( ) .....

รีดดอน ( ) .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

อุปกรณ์ที่รีดดอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....  
 ทรัพย์สินของ.....

## เงินลงทุน

| แผนก            | งบ กฟภ.                 |       |       | งบผู้ใช้ไฟ |
|-----------------|-------------------------|-------|-------|------------|
|                 | สำรองจ่าย               | ทำการ | ลงทุน |            |
| แรงสูงภายนอก    |                         |       |       | -          |
| แรงสูงภายใน     |                         |       |       | -          |
| หม้อแปลง        |                         |       |       | -          |
| คาปาซิเตอร์     |                         |       |       | -          |
| แรงต่ำภายนอก    |                         |       |       | -          |
| แรงต่ำภายใน     |                         |       |       | -          |
| มิเตอร์         |                         |       |       | ๕๖,๖๙๑.๘๔  |
| รื้อถอนแรงสูง   |                         |       |       | -          |
| รื้อถอนหม้อแปลง |                         |       |       | -          |
| รื้อถอนแรงต่ำ   |                         |       |       | -          |
| ค่าตรวจสอบแบบ   |                         |       |       | -          |
|                 |                         |       |       | ๕,๐๐๐.๐๐   |
| รวมเป็นเงิน     |                         |       |       | ๖๑,๖๙๑.๘๔  |
|                 | หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง |       |       | -          |
|                 | คงเหลือเป็นเงิน         |       |       | ๖๑,๖๙๑.๘๔  |
|                 | หักภาษี ๗ % คงเหลือ     |       |       | -          |
|                 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %     |       |       | ๔,๓๑๘.๔๓   |
|                 | รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ |       |       | ๖๖,๐๑๐.๒๗  |

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๖๖,๐๑๐.๒๗ บาท (หกหมื่นหกพันสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) กำหนด  
 ยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้  
 ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน ..... บาท (.....  
 .....) งบทำการจำนวน ..... บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน ..... บาท  
 (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของ กฟภ.  
 เครื่องวัดแรงต่ำ ..... และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
 รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ กฟส.อ.กจ.(ผบต) ๔๗๓๐๕ /๒๕๖๖

อนุมัติ



(นายประเสริฐ กาญจนะชช)

ผจก.กจ.

ก

(นายสันติชัย ดีมูล)

ผบ.บต.กฟส.กจ.