



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

1

จาก ผบต. _____ ถึง ผจก. กจ. _____
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า ค่าย ๑๑๑ (โรงจอดรถ)

เรียน ผจก. กฟส. กจ. _____

ด้วย กฟส. กจ. ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๗๘๙๖๘ ลว. ๓๐ พ.ย. ๖๖ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างบ้านอยู่อาศัย ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ ค่าย ๑๑๑ (สมเด็จพระนั่งเกล้า) บ้านเลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๓
ตำบล ท่าบุญมี อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
แสงสว่างที่อยู่อาศัย มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ _____ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ _____ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง _____ - ราย โหลดรวมประมาณ _____
รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง _____

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๓๐ เควี. เอ. ตั้งที่
แท่น วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก _____ กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ ม.

๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปีกเสา ๙ ม. ๑ ต้น สาย ๙๕-AW ระยะ ๑๕ ม. ๔ เส้น ๖๐ ม.

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย _____ ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปีกเสา คอ. ขนาด _____ ม. จำนวน _____ ต้น
() ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ ม. จำนวน _____ ต้น
() พาดสายขนาด _____ ต. มม. จำนวน _____ เส้น
ระยะทางประมาณ _____ ม.

แรงสูงภายใน () ร้อยถอน คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน(นำกลับมาใช้งาน)
 () ปีกเสาคอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ร้อยถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน.....ชุด(นำกลับมาใช้งาน)
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาคอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน (✓) ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....๑.....ตัน
 () ปีกเสาคอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 (✓) พาดสายขนาด.....๙๕ ต.มม. จำนวน.....๔.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๑๕.....ม.
 () ร้อยถอนโคมไฟสาธารณะขนาด.....วัตต์ จำนวน.....ชุด(นำกลับมาใช้งาน)
 กพภ.....จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก () ปีกเสาเสาคอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ร้อยถอนเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน(คืนคลัง)
 () พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๙๕ ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.
 () ร้อยสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม. (คืนคลัง)

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด
 ()

ร้อยถอน ()

อุปกรณ์ที่ร้อยถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตบ.....
 ทรัพย์สินของ.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				-
แรงต่ำภายใน				๓๑,๗๕๕.๗๒
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
รวมเป็นเงิน				๓๑,๗๕๕.๗๒
	หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง			-
	คงเหลือเป็นเงิน			-
	หักภาษี ๗ % คงเหลือ			-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๒,๒๒๒.๙๐
	รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ			๓๓,๙๗๘.๖๒

เงินลงทุนที่เป็นงบ ผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓๓,๙๗๘.๖๒ บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน บาท (.....) งบทำการจำนวน บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของผู้ใช้ไฟฟ้า.....
 เครื่องวัดแรง..... ตัว..... และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
 รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บด.) ๐๖๔ / ๒๕๖๖

อนุมัติ



(นายพรระชา มากทุ่งคา)
 ผจก.กสฟ.อ.กจ.

๓

(นายสันติชัย ดีมูล)
 ผพ.บด.กฟส.อ.กจ.