



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ... ผบต. ถึง ผจก.ภจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า ค่าย ๑๑๒ (โรงนอน ๙๐ คน)

เรียน ... ผจก.ภฟส.ภจ.

ด้วย ภฟส.ภจ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๐๑๙๗๘ ลว.๑๔ ก.พ.๖๗ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นสร้างโรงนอน ๙๐ คน ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ ค่าย ๑๑๒ บ้านเลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๑
ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอ จังหวัด ขอใช้เพื่อ
..... แสงสว่างที่อยู่อาศัย มีผู้ขอใช้ไฟ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓..... เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง-ราย โหลดรวมประมาณ
..... รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง -

๓.รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๓..... เฟส ๒๒ เควี.ขนาด - เควี.เอ.ตั้งที่
แท่น-วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปีกเสา คอร. ๙ ม. จำนวน ๔ ต้น สาย ๙๕-AW ระยะ ๙๐ ม. ๔ เส้น
จำนวน ๓๖๐ ม.

๕.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปีกเสา คอร.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ปีกเสาต่อม่อ คอร.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ - ม.

แรงสูงภายใน () ร้อยถอน คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน(นำกลับมาใช้งาน)
 () ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ร้อยถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน.....ชุด(นำกลับมาใช้งาน)
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควี.เอ. จำนวน.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน (✓) ปีกเสา คอ.ขนาด.....๙.....ม. จำนวน.....๙.....ตัน
 () ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 (✓) พาดสายขนาด.....๙๕.....ต.มม. จำนวน.....๙.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๓๖๐.....ม.
 () ร้อยถอนโคมไพสธารณะขนาด.....วัดต์ จำนวน.....ชุด(นำกลับมาใช้งาน)
กฟภ. จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก () ปีกเสาเสาคอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ร้อยถอนเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน(คืนคลัง)
 () พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๙๕ ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.
 () ร้อยสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม. (คืนคลัง)

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด
 ()

ร้อยถอน ()

อุปกรณ์ที่ร้อยถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
 ทรัพย์สินของ.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				-
แรงต่ำภายใน				๙๙,๒๓๖.๗๕
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
รวมเป็นเงิน				๙๙,๒๓๖.๗๕
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				-
คงเหลือเป็นเงิน				-
หักภาษี ๗ % คงเหลือ				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๖,๙๔๖.๕๗
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				๑๐๖,๑๘๓.๓๒

เงินลงทุนที่เป็นงบ ผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑๐๖,๑๘๓.๓๒ บาท (หนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาท สามสิบสองสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน บาท (.....) งบทำการจำนวน บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของ ผู้ใช้ไฟฟ้า
เครื่องวัดแรง ตัว และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๑๙๗๗/๒๕๖๗

อนุมัติ



(นายพรระชา มากทุ่งคา)

ผจก.กสฟ.อ.กจ.



(นายสันติชัย ดีมูล)

ทผ.บต.กฟส.อ.กจ.