



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต.กฟส.สชช. ถึง ผจก.กฟส.สชช.
เลขที่ ก.๒ สชช.-บต./๐๔๓๕ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายสมคิด ไตรศุภโชค
อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๖๕๒๔๔ ถึงวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟส.สชช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใน แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้
ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายสมคิด ไตรศุภโชค อยู่หมู่ที่ ๑๘ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณห้องแถวข้างตลาดนัดหน้าอำเภอ หมู่ ๑๘ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกรา รับไฟฟ้าจากระบบ
จำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๖ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส.สนามชัยเขต อยู่ห่างจากสถานีประมาณ ๓๑.๔๐
กม. นั้น ผบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๓ แผนกก่อสร้างแรงต่ำ (แผนขยายตัว)

- พาดสายอูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๕๓๔.๕๗ บาท (✓) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวิภาค วิรุณราช)

หน.บต.กฟส.สชช.

อนุมัติ

(นายภาวัต ไกรรัตน์)

ผจก.กฟส.สชช.

17 ส.ค. 2560

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.สช. ถึง ผจก.กฟส.สช.
เลขที่ ก.๒ สชช.-บต./๐๔๓๘ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายอดิเรก ช่างประดิษฐ์เจริญ
อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๖๔๒๔๔ ลงวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟส.สช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใน แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้
ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายอดิเรก ช่างประดิษฐ์เจริญ อยู่หมู่ที่ ๑๑ ต.ท่าตะเียบ อ.ท่าตะเียบ จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอ
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณเลขวัดน้อยนาที่อยู่ตรงข้ามหม้อแปลง หมู่ ๔ ต.ท่าตะเียบ อ.ท่าตะเียบ รับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส.สนามชัยเขต อยู่ห่างจากสถานีประมาณ
๒๓.๐๔ กม. นั้น ผบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๓ แผนกก่อสร้างแรงต่ำ (ข้ามทาง)

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ คมม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๕๐.๗๒ บาท (✓) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวิภาค วิธมราช)

ทผ.บต.กฟส.สช.

อนุมัติ

(นายภาวัต ไกรรัตน์)

ผจก.กฟส.สช.

17/ค.ค./2559

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.สชช. ถึง ผจก.กฟส.สชช.
เลขที่ ก.๒ สชช.-บต./๐๔๑๑ วันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายศุภกิจ ทองอ่อน
อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๖๔๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟส.สชช.
ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายศุภกิจ ทองอ่อน อยู่หมู่ที่ ๘ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณร้านช่างกล้วยตลาดชำป่างาม หมู่ ๘ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๘ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส.สนามชัยเขต อยู่ห่างจากสถานีประมาณ ๒๐.๔๐ กม. นั้น ผบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๓ แผนกก่อสร้างแรงสูงต่ำ (บิ๊กเส้าแซมไลน์)

- บิ๊กเส้า คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๖๗.๙๒ บาท (✓) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
แนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวิภาค วิรุณราช)

ทผ.บต.กฟส.สชช.

อนุมัติ

(นายภาวัต โกรรัตน์)

ผจก.กฟส.สชช.

๐๑/ส.ก./ 2560

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน