



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ระดับ ๕ ถึง ผจก.กฟส.สข.
เลขที่ ก.๒ สขช.-บต./๐๖๖๕ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นางวันเพ็ญ พนมรัตน์
อ้างอิง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๐๙๗๔๘ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑
เรียน ผจก.กฟส.สข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใน แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้
ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นางวันเพ็ญ พนมรัตน์ อยู่หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยาย
เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณบ้านเขาจันทร์เลขไร่น้ำ หมู่ ๕ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต รับกระแสไฟฟ้าจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๘ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส.สนามชัยเขต อยู่ห่างจากสถานี
ประมาณ ๔๔.๗๐ กม. นั้น ผบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนยกก่อสร้างแรงต่ำ

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ค.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๒๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

ข ๒ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๕๔๓.๒๖ บาท (✓) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายขวัญชัย เจริญสมประสงค์)
พชง.ระดับ ๕ ผบต.กฟส.สข.

อนุมัติ

(นายวิภาศ วิรุณราช)

ผจก.กฟส.สข.

๒๖/๑๒/๒๕๖๑

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ระดับ ๕ ถึง ผจก.กฟส.สช.
เลขที่ ก.๒ สชช.-บด./๐๖๕๖ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายภิรมณ์ ชื่นอารมณ
อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๐๘๙๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑
เรียน ผจก.กฟส.สช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใน แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้
ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายภิรมณ์ ชื่นอารมณ อยู่หมู่ที่ ๑ ต.ท่าตะเียบ อ.ท่าตะเียบ จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยาย
เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณร้านค้าสะพานคลองส่งน้ำวังวัง หมู่ ๑ ต.ท่าตะเียบ อ.ท่าตะเียบ รับ
กระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส.สนามชัยเขต อยู่
ห่างจากสถานีประมาณ ๓๒.๕๐ กม. นั้น ผบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงิน
ลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกก่อสร้างแรงต่ำ (ข้ามทาง)

- ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๘๑.๗๗ บาท (✓) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดคืนราคา ๙๐ วัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายขวัญชัย เจริญสมประสงค์)
พชง.ระดับ ๕ ผบต.กฟส.สช.

อนุมัติ

(นายวิภาค วิรุณราช)

ผจก.กฟส.สช.
27/ธ.ค./2561

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ระดับ ๕ ถึง ผจก.กฟส.สช.
เลขที่ ก.๒ สชช.-บต./๐๖๓๘ วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
อ้างอิง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๐๗๒๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.สช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใน แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้
ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง อยู่หมู่ที่ ๕ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณข้างวัดพัฒนาป่าไม้ผ่านบ้านนายโดน - บ้านนายหล่อ หมู่ ๕ ต.ลาด
กระทิง อ.สนามชัยเขต รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส.สนามชัย
เขต อยู่ห่างจากสถานีประมาณ ๒๐.๕๐ กม. นั้น ผบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงิน
ลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกก่อสร้างแรงต่ำ

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๕๘๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๓,๘๓๒.๐๐ บาท (✓) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดอัตรา ๓ เดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายขวัญชัย เจริญสมประสงค์)
พชง.ระดับ ๕ ผบต.กฟส.สช.

อนุมัติ

(นายวิภาศ วิรุณราช)

ผจก.กฟส.สช.

...../...../.....

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๓ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน