



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บต.กฟส.สช. ถึง ผจก.กฟส.สช.
เลขที่ ก.๒ สชช.-บต./๐๗๑๓ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายยศกร สุตใจ
อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๔๑๔๑๒ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟส.สช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใน แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายยศกร สุตใจ อยู่หมู่ที่ ๔ ต.คูยายหมี่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณซอยริสอร์ททรู หมู่ ๔ ต.คูยายหมี่ อ.สนามชัยเขต รับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส.สนามชัยเขต อยู่ห่างจากสถานีประมาณ ๓.๕๐ กม. นั้น ผบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกก่อสร้างแรงต่ำ

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๗๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๖๘๙.๖๙ บาท (✓) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายเชาวลิต โตเจริญ)
หน.บต.กฟส.สช.

อนุมัติ

(นายวิภาค วิรุณราช)
ผจก.กฟส.สช.

3.๘/ก.ย. ๒๕๖๒

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๓ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.สช. ถึง ผจก.กฟส.สช.
เลขที่ ก.๒ สชช.-บต./๐๖๓๗ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ น.ส.จิตาภรณ์ แซ่จื้อ
อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๘๔๗๘๔ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟส.สช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าขึ้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

น.ส.จิตาภรณ์ แซ่จื้อ อยู่หมู่ที่ ๑๑ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณโรงน้ำแข็งห้วยโสม ห้องแถว ๖ ห้อง หมู่ ๑๑ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกรา รับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส. สนามชัยเขต อยู่ห่างจากสถานีประมาณ ๒๒.๔๐ กม. นั้น ผบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกก่อสร้างแรงต่ำ (แผนขยายคา)

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ค.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๗๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๒๙๙.๔๔ บาท (✓) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายเชาวลิต โตเจริญ)

ทผ.บต.กฟส.สช.

อนุมัติ

(นายวิภาค วรรณราช)

ผจก.กฟส.สช.

10 ก.ย. 2562

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.สช. ถึง ผจก.กฟส.สช.
เลขที่ ก.๒ สชช.-บต./๐๗๐๑ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายศักดิ์ชัย ไชยบุบผา
อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๕๐๙๗๕ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟส.สช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าขึ้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายศักดิ์ชัย ไชยบุบผา อยู่หมู่ที่ ๔ ต.ท่าตะเียบ อ.ท่าตะเียบ จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณก่อนถึงอนามัยบ้านท่ากลอย บ้าน ๒ ชั้นขวามือ หมู่ ๔ ต.ท่าตะเียบ อ.ท่าตะเียบ รับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส.สนามชัยเขต อยู่ห่างจากสถานีประมาณ ๓๘.๗๐ กม. นั้น ผบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกก่อสร้างแรงต่ำ (ปักเสาเข็มไลน์)

- ปักเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๓๙.๒๑ บาท (✓) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๕๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายเชาวลิต โตเจริญ)
ทผ.บต.กฟส.สช.

อนุมัติ

(นายวิภาค วิธรรษ)

ผจก.กฟส.สช.
26/ก.ย. 2562

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน