



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บต.กฟส.สช. ถึง ผจก.กฟส.สช.  
เลขที่ ก.๒-สชช.-บต./๐๘๖๑ วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๒  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ น.ส.เอมอร แห้ไคว์ ๒  
อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๐๘๕๓๑ ลงวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๒  
เรียน ผจก.กฟส.สช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใน แผนกบริการลูกค้าและ  
การตลาดได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

**๑) รายละเอียด**

น.ส.เอมอร แห้ไคว์ ๒ อยู่หมู่ที่ ๕ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอ  
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณข้ามสะพานบ้านกระแทต บำมันขวามือ หมู่ ๕ ต.คลองตะเกรา อ.ท่า  
ตะเกรา รับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส.สนาม  
ชัยเขต อยู่ห่างจากสถานีประมาณ ๔๓.๕๐ กม. นั้น ผบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มี  
วิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

**๒) วิธีดำเนินการ**

**๒.๑ แผนกก่อสร้างแรงต่ำ**

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๔๕ เมตร

**๓) เงินลงทุน**

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๔๑๖.๓๒ บาท ( ✓ ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา  
๔๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ  
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

( นายเชาวลิต โตเจริญ )  
หผ.บต.กฟส.สช.

อนุมัติ

( นายวิภาค วิรุณราช )

ผจก.กฟส.สช.

...../...../.....

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.บต.กฟส.สขช. ถึง ฝจก.กฟส.สขช.  
เลขที่ ก.๒ สขช.-บต./๐๘๕๒ วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๒  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายพลพิพัฒน์ อากานีวิวัฒน์  
อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๐๘๕๓๓ ลงวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๒

เรียน ฝจก.กฟส.สขช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าขึ้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายพลพิพัฒน์ อากานีวิวัฒน์ อยู่หมู่ที่ ๑๗ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณบ้านซอย ๔ เลย์โรงเมทัลชีท กับหม้อแปลงไฟฟ้าทางไปที่ถมไว้ หมู่ ๑๗ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ รับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส.สนามชัยเขต อยู่ห่างจากสถานีประมาณ ๓๔.๖๐ กม. นั้น ฝบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกก่อสร้างแรงต่ำ

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๐๒๗.๕๓ บาท ( ✓ ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

  
(นายเชาวลิต โตเจริญ)  
ฝผ.บต.กฟส.สขช.

อนุมัติ  
  
(นายวิภาค วิวรรณราช)  
ฝจก.กฟส.สขช.

...../...../.....  
(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน