



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หม.บต.กฟส.สช.

ถึง ผจก.กฟส.สช.

เลขที่ ก.๒ สชช.-บต./๐๐๔๖

วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายลัทธิ มั่นในบุญธรรม

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๒๐๑๓๓ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.สช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใน แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

**๑) รายละเอียด**

นายลัทธิ มั่นในบุญธรรม มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณเขากระดาศไปหลังโรงเรียนบ้านทุ่งสาย ทะลุออกไปสำนักสงฆ์ป่าทุ่งสาย หมู่ ๑๒ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา รับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส.สนมชัยเขต อยู่ห่างจากสถานีประมาณ ๓๙.๕๐ กม. นั้น ผบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

**๒) วิธีดำเนินการ**

๒.๑ แผนกก่อสร้างแรงต่ำ ๑๔๐ เมตร แรก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น ปีกเสาทอม่อ คอร. ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- ทาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๒๕ เมตร

**๓) เงินลงทุน**

งบ กฟภ. เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๐๒๓.๘๘ บาท ไม่รวมภาษี ๗%

งบ ผู้ใช้ไฟ อยู่ในหลักเกณฑ์ระเบียบใหม่ ไม่ต้องชำระเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายเชาวลิต โตเจริญ)

หม.บต.กฟส.สช.

อนุมัติ

(นายวิภาศ วิรุณราช)

ผจก.กฟส.สช.

...../...../.....

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน