



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต.กฟส.สช.

ถึง ผจก.กฟส.สช.

เลขที่ ก.๒ สชช.-บต./๐๙๐๕

วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ปัญจภูมิพัฒน์

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๑๘๙๓๔ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.สช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ปัญจภูมิพัฒน์ มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณซอยเทศบาล ๑๕ (บ้านสวน) หมู่ ๔ ต.คูยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา รับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส.สนามชัยเขต อยู่ห่างจากสถานีประมาณ ๒.๕๐ กม. นั้น ผบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกปรับปรุงก่อสร้างแรงสูง (งบ กฟภ.)

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๒๐ เมตร

๒.๒ แผนกปรับปรุงเสริมหม้อแปลง (งบ กฟภ.)

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (งบ กฟภ.)

- รื้อเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๔ ต้น

- รื้อสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร

๒.๔ แผนกปรับปรุงก่อสร้างแรงต่ำ (งบ กฟภ.)

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๔๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ. เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๐,๕๘๘.๑๙ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๐.๐๐ บาท (✓) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยึตราคา

๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.) ๑๕๓/๒๕๖๓ ลว.
๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓ (ข้อ ๔.๗) พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายเชาวลิต ไตเจริญ)
ทพ.บต.กฟส.สช.

อนุมัติ


(นายวิภาค วิรุณราช)
ผจก.กฟส.สช.

๓๓๘/ร.ก./2563

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต.กฟส.สช. ถึง ผจก.กฟส.สช.
เลขที่ ก.๒ สชช.-บต./๐๙๑๗ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายวิกัน สุขสวัสดิ์
อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๑๔๘๕๖ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.สช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าขึ้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายวิกัน สุขสวัสดิ์ มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณบ้านบึงตะเช็ก่อนข้ามฝายน้ำล้น หมู่ ๑๔ ต.คูยายหมี่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา รับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๑ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส.สนามชัยเขต อยู่ห่างจากสถานีประมาณ ๓.๖๐ กม. นั้น ผบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกปรับปรุงแรงสูงภายนอก (งบ กฟภ.)

- ปักเสาเข็มไลน์ คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ แผนกปรับปรุงเสริมหม้อแปลง (งบ กฟภ.)

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกปรับปรุงรีด่อนแรงต่ำภายนอก (งบ กฟภ.)

- ถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๔ ต้น

- รื้อสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๕๙๐ เมตร

- รื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร

๒.๔ แผนกปรับปรุงแรงต่ำภายนอก (งบ กฟภ.)

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๘ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๐๘ เมตร

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๑,๓๘๐ เมตร

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๗๓๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ. เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๒,๘๙๘.๗๗ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

งบ ผู้ใช้ไฟ อยู่ในหลักเกณฑ์ระเบียบใหม่ ไม่ต้องชำระเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายเชาวลิต โตเจริญ)

ผ.บ.ต.กฟส.สช.

อนุมัติ



(นายวิภาค วิรุณราช)

ผ.จก.กฟส.สช.

1.5 / S.A. / 2563

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.สช. ถึง ผจก.กฟส.สช.
เลขที่ ก.๒ สชช.-บต./๐๙๐๙ วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ น.ส.กอบแก้ว ศรีเมือง
อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๑๗๖๔๗ ลงวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.สช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

น.ส.กอบแก้ว ศรีเมือง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณบ้านจัดสรร เลย์วูดโพธิ์ทอง หมู่ ๑๓ ต.คูยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา รับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส.สนามชัยเขต อยู่ห่างจากสถานีประมาณ ๗.๒๐ กม. นั้น ผบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก (งบ ผู้ใช้ไฟ)

- ปักเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๘๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ. เป็นเงินทั้งสิ้น - บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๔๕๘.๑๑ บาท (✓) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายเชาวลิต โตเจริญ)

ทผ.บต.กฟส.สช.

อนุมัติ

(นายวิภาค วิธณราช)

ผจก.กฟส.สช.

๓.๑.๘.ก./๒๕๖๓

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน