



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๖ ผบต.กฟส.สช. ถึง ผจก.กฟส.สช.
เลขที่ ก.๒ สชช.-บต./๐๘๙๔ วันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ น.ส.จันทิwa ปัญญาคม
อ้างอิง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๓๖๗๒๘ ลงวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.สช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

น.ส.จันทิwa ปัญญาคม มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณบ้านศรีเจริญทอง ซอยเรือหงส์เลี้ยวขวา ก่อนถึงโค้ง หมู่ ๑๐ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา รับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๓ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส. สนามชัยเขต อยู่ห่างจากสถานีประมาณ ๔๑.๗๐ กม. นั้น ผบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก ๑๔๐ เมตรแรก

- ปักเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ. เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๘๐๑.๐๗ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

งบ ผู้ใช้ไฟ อยู่ในหลักเกณฑ์ระเบียบใหม่ ไม่ต้องชำระเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายขวัญชัย เจริญสมประสงค์)

พชง.๖ ผบต.กฟส.สช.

อนุมัติ

(นายวิภาค วิธูมราช)

ผจก.กฟส.สช.

- 7 ธ.ค. 2564

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๖ ผบต.กฟส.สช. ถึง ผจก.กฟส.สช.
เลขที่ ก.๒ สชช.-บต./๐๘๕๑ วันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นางสนม กียะสูตร
อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๓๖๗๒๑ ลงวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.สช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นางสนม กียะสูตร มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณบ้านวังวังทางไปบ้านฝั่งคลอง หมู่ ๑ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา รับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส. สนามชัยเขต อยู่ห่างจากสถานีประมาณ ๒๙.๕๐ กม. นั้น ผบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก ๑๔๐ เมตรแรก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๑๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ. เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๕๗๖.๘๗ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

งบ ผู้ใช้ไฟ อยู่ในหลักเกณฑ์ระเบียบใหม่ ไม่ต้องชำระเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายขวัญชัย เจริญสมประสงค์)

พชง.๖ ผบต.กฟส.สช.

อนุมัติ

(นายวิภาค วิรุณราช)

ผจก.กฟส.สช.

- 7 ธ.ค. / 2564

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๖ ผบต.กฟส.สข.

เลขที่ ก.๒ สขช.(บต.)/๐๘๘๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (คพม.๒)

กฟส.สขช.คพม.๒ บ้านธรรมรัตน์โน (กลุ่ม น.ส.สังเวียน) หมู่ ๖ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเียบ จ.ฉะเชิงเทรา

เรียน ผจก.กฟส.สขช.

ตาม รายละเอียดงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นั้น

(แผนก/กฟฟ.)

บต.กฟส.สขช.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑. บริเวณที่ขอขยายเขต คือ กฟส.สขช.คพม.๒ บ้านธรรมรัตน์โน (กลุ่ม น.ส.สังเวียน) หมู่ ๖ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเียบ จ.ฉะเชิงเทรา รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีสนามชัยเขต วงจรที่ ๓ อยู่ห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๕๒.๔๐ กม. การคมนาคมสะดวกขอให้ กฟฟ. จัดเข้าโครงการงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ต่อไป

๒. มีผู้ใช้ไฟที่มีทะเบียนบ้าน ๓ หลังคาเรือน

๒) วิธีการดำเนินการ แผนกก่อสร้างแรงต่ำ - ปีกเสา คอร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๘ ต้น

- พร้อมพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๖๐๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

โครงการงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (คพม.๒)

เป็นเงิน ๑๔๙,๕๙๒.๐๑ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทหนึ่งสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ แผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่าย มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

(นายวิภาค วิรุณราช)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟส.สขช.

๒/ธ.ค./๒๕๖๔

(นายขวัญชัย เจริญสมประสงค์)

ตำแหน่ง

พชง.๖ ผบต.กฟส.สขช.

๒/ธ.ค./๒๕๖๔