



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.งบส.ศบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.  
เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๓๘๔ วันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๕  
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท บีเอฟเคที(ประเทศไทย) จำกัด  
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๑๔๘๘๙ ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๖๕  
เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น  
(แผนก/กฟฟ.) งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้  
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

**๑. รายละเอียด**

.....บริษัท บีเอฟเคที(ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  
สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๓ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

**๒. วิธีดำเนินการ**

- แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายใน (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐%) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกแรงสูงภายใน (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐%) ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๒ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน SAC ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น พาดสาย OHGW ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐%) ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๑ ชุด
- แผนกมิเตอร์ งบ กฟภ. ติดตั้งอุปกรณ์มิเตอร์แรงต่ำระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

**๓. เงินลงทุน**

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๓๔๐,๔๑๙.๕๒ บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยัตินราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๔๑,๓๓๒.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง  
กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  
สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย  
WBS. เลขที่ C-๖๕-H-SKYSV.๐๐๙๕ ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน ประมาณการ...และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-  
A๐๔/๖๕๐๑๐๒ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

( ..... วิวัฒน์ ..... )  
ตำแหน่ง ..... (นายธนวัฒน์ วงศ์กำภู) .....  
ชชง.บส.ศบค.สนช.  
F 2 ก.ย. 2565

( .....  ..... )  
ตำแหน่ง ..... (นายวิภาค วิธรราช) .....  
ผจก.กฟส.สนช.  
F 2 ก.ย. 2565



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.งบส.ศบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.  
เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๓๙๖ วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๕  
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นาย ทวี แก้วคำ  
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๒๖๒๙ ลว. ๒ ก.ย. ๒๕๖๕  
เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น  
(แผนก/กฟฟ.) งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้  
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

### ๑. รายละเอียด

- นาย ทวี แก้วคำ อยู่หมู่ที่ ๔ ต.คูยวมี่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความ  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๔ ต.คูยวมี่ อ.  
สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓  
เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

### ๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกปรับปรุงแรงสูงภายนอก กบ. กฟภ. ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๑๐ ต้น,  
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ SAC จำนวน ๓ เส้น, พาดสาย OHGW ขนาด ๒๕ ต.มม. ระยะทาง  
ประมาณ ๑๖๐ เมตร

- แผนกปรับปรุงรื้อถอนแรงสูงภายนอก กบ. กฟภ. เปลี่ยน คอร. หัวเสาแรงสูง จำนวน ๑  
ชุด

- แผนกปรับปรุงก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก กบ. กฟภ. ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส  
๒๒๐๐๐-๔๑๖/๒๕๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

- แผนกปรับปรุงแรงต่ำภายนอก กบ. กฟภ. ตัดจ่ายระบบจำหน่ายพร้อมติดตั้งชุด  
อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ จำนวน ๔ ชุด พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔  
เส้น ระยะทางประมาณ ๓๖๐ เมตร

- แผนกปรับปรุงรื้อถอนแรงต่ำ กบ. กฟภ. ถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๓ ต้น  
รื้อถอนสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร

### ๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๘๖๔,๕๒๗.๕๑ บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๑๘๕,๒๔๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย WBS เลขที่ C-๖๕-H-SKYSV.๐๑๐๑ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-A๐๔/๖๕๐๑๐๘ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

( ..... รพช.ตท ..... )  
ตำแหน่ง ..... (นายธนวัฒน์ วงศ์กำภู) .....  
ชชง.บส.ศบค.สนช.  
= 5 ก.ย. 2565

( .....  ..... )  
ตำแหน่ง ..... (นายวิภาค วิรุณราช) .....  
ผจก.กฟส.สนช.  
- 5 ก.ย. 2565





## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ขชง.งบส.ศบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.  
เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๔๗๑ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕  
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายธีรวัตร ทิพพรมณ์  
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๓๐๑๒๙ ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕  
เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น  
(แผนก/กฟฟ.)...งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ...งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้  
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

### ๑. รายละเอียด

.....นายธีรวัตร ทิพพรมณ์ อยู่หมู่ที่ ๔ ต.คูยายหมี่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความ  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๔ ต.คูยายหมี่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

### ๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก งบ ผู้ใช้ไฟ ปักเสา คอ. ขนาด ๙ ม. จำนวน ๑ ต้น, พาดสาย  
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๙๕ เมตร

### ๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๘,๘๗๙.๗๕ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้า  
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยึดราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน  
๑๐,๙๔๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)

### ๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

ผคพ.๑ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย  
WBS เลขที่ C-๖๕-H-SKYSV.๐๑๓๑ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-  
Ao๔/๖๕๐๑๓๘ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

( ..... ชินวัตร ..... )  
ตำแหน่ง (นายธนวัฒน์ วงศ์กำภู)  
ชชง.งบส.ศบค.สนช.  
13 ก.ย. 2565

( .....  ..... )  
ตำแหน่ง (นายวิภาค วิรุณราช)  
ผจก.กฟส.สนช.  
13 ก.ย. 2565