



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.งบส.ศบค.กฟส.สนช.

ถึง ผจก.กฟส.สนช.

เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๐๐๔

วันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๑๒๖๒๐๖๕ ลว. ๔ ม.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น

(แผนก/กฟฟ.) งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้

ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

...แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๗ ต.คูยายหมื่น อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

...ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกฮอทไลน์ (ค่าปลด/เชื่อมสายแรงสูง ผขฟ.ป.๑)

- แผนกก่อสร้างหม้อแปลงไฟสาธารณะ

ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

- แผนกมิเตอร์

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์มิเตอร์แรงต่ำระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์

จำนวน ๑ เครื่อง

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๘๑,๕๐๒.๖๙ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสองบาทหกสิบ
เก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยัดราคา ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายนี้ เป็นเงิน
๑๘๑,๐๐๑.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๒๒-H-SKYSV.G๐๐๒ ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน ประเมินการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๒๒๐๐๐๓ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

(.....)
ตำแหน่ง (นายธนวัฒน์ วงศ์กำภู)
ชชง.งบส.ศบค.สนช.
= 4 ม.ค. 2566

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

(.....)
ตำแหน่ง (นายวิภาค วิรุณราช)
ผจก.กฟส.สนช.
= 4 ม.ค. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชขง.งบส.ศบค.กฟส.สนช.

ถึง ผจก.กฟส.สนช.

เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๐๐๑

วันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แนวทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๖๒๐๖๒ ลว. ๔ ม.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.)...งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ...งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- แนวทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๒ ต.คูยายหมี อ.สนมชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกฮอทไลน์ (ค่าปลด/เชื่อมสายแรงสูง ผขฟ.ป.๑)
- แผนกก่อสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ
ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกมิเตอร์
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์มิเตอร์แรงต่ำระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์
จำนวน ๑ เครื่อง

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๘๑,๕๐๒.๖๙ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสองบาทหกสิบ
เก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยี่สิบราคา ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน
๑๘,๐๐๑.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๒๖-H-SKYSV.G๐๐๑ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๖๐๐๐๒ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

(.....)
ตำแหน่ง (นายธนวัฒน์ วงศ์กำภู)
ชชง.งบส.ศบค.สนช.
= 4 ม.ค. ๒๖๐๐

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

(.....)
ตำแหน่ง (นายวิภาค วิรุณราช)
ผจก.กฟส.สนช.
= 4 ม.ค. ๒๖๐๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท. ๕๓๑๐.๑๘/งปส.ศบค.กฟส.สนช. ๐๐๕๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสนามชัยเขต
๑/๒๕ หมู่ ๔ ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เรียน นางสาว นิภาพร นิรันดร์

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ ๓ ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา นั้น ในการนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้สำรวจประมาณการค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๗ ต้น, พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๓๒ เมตร
- อนึ่ง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๑...เป็นสมบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟไม่ต้องชำระเงินค่าขยายเขตดังกล่าว เนื่องจากอยู่ในหลักเกณฑ์การขยายเขตไฟฟ้าใหม่ปี ๒๕๖๓ ทะเบียนบ้านที่ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้ มีโฉนด หรือ ส.ป.ก. สามารถขยายเขตได้ฟรี ๑๔๐ เมตรแรก จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสนามชัยเขต จะดำเนินการขยายเขตให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิภาค วิรุณราช)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสนามชัยเขต