



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.งบส.ศบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๑๒๓ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า นาย สมเชษฐ เวชสุขสวัสดิ์
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตรบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๗๓๖๖๔ ลว. ๓ ก.พ. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นาย สมเชษฐ เวชสุขสวัสดิ์ อยู่หมู่ที่ ๑๔ ต.คูยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๑ ต.คูยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟฟ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก ๑๕๐ เมตร แรก กฟฟ.ลงทุน ๑๐๐% ปีกเสา คอร. ขนาด ๘.๕ เมตร จำนวน ๓.๑ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕๐ เมตร

- แผนกแรงต่ำภายนอก กฟฟ.ลงทุน ๕๐% ผู้ใช้ไฟลงทุน ๕๐% ปีกเสา คอร. ขนาด ๘ ม. จำนวน ๒ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๖๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๑,๗๒๘.๐๘ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยัตรา ๕๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๒๙,๖๔๕.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันหกกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

ผคพ.๑ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๖๖-H-SKYSV.๐๐๓๙ ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน ประเมินการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๖๐๐๔๑ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

(..... ^{ลงชื่อ})
ตำแหน่ง (นายธนวัฒน์ วงศ์กำภู)
ชชง.งบส.ศบค.สนช.
F 6 กพ. 2566

(..... )
ตำแหน่ง (นายวิภาค วิรุณราช)
ผจก.กฟส.สนช.
F 6 กพ 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.งบส.ศบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๑๑๑ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า นายจันทร์เพ็ญ ศรีจันทร์
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตรบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๑๑๗๓๒๐๖ ลว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.)...งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ...งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นายจันทร์เพ็ญ ศรีจันทร์ อยู่หมู่ที่ ๑๒ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มี
ความประสงค์ขอขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๑๒ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.
ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก งบ ผู้ใช้ไฟ ปักเสา คอ. ขนาด ๙ ม. จำนวน ๑ ต้น, พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๑,๗๘๒.๕๖ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบ
หกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยึดราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายนี้...เป็นเงิน
๔,๗๔๕.๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

ผคพ.๑ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS.เลขที่ C-๒๒-H-SKYSV.๐๐๓๕ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ...และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๒๒๐๐๓๗ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

(..... ^{วิรัตน์})
ตำแหน่ง (นายธนวัฒน์ วงศ์กำภู)
ชชง.งบส.ศบค.สนช.
F 2 ก.พ. 2566

(..... )
ตำแหน่ง (นายวิภาค วิธณราช)
ผจก.กฟส.สนช.
F 2 ก.พ. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.งบส.ศบค.กฟส.สนช.

ถึง ผจก.กฟส.สนช.

เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๑๑๔

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นาย คำผิว เจริญฐานะ

อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๗๓๒๔๘ ลว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น

(แผนก/กฟฟ.) งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นาย คำผิว เจริญฐานะ อยู่หมู่ที่ ๒ ต.คูยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๒ ต.คูยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก ถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓. เงินลงทุน

เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายนี้ เป็นเงิน ๗,๔๓๖.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

๔. สกบ. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกบ. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS. เลขที่ C-๖๖-H-SKYSV.๐๐๓๖. ค่าใช้จ่ายหน้างาน. ประมาณการ. และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๖๐๐๓๘. จำนวน ๑ แผ่น. มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

(..... รณวัฒน์)
ตำแหน่ง (นายรณวัฒน์ วงศ์กำภู)
ชชง.งบส.ศบค.สนช.
เ 2 ก.พ. 2566

(..... )
ตำแหน่ง (นายวิภาค วรรณราช)
ผจก.กฟส.สนช.
เ 2 ก.พ. 2566