



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชขง.งบส.ศบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๒๐๖ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นาย สมโภชน์ บานเย็น
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๘๙๑๒๓ ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นาย สมโภชน์ บานเย็น อยู่หมู่ที่ ๔ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๔ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก งบ กฟภ. ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-
๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก งบ กฟภ. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๙๕
ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๕๒๐ เมตร
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก งบ กฟภ. รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๒๕
ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๖๐ เมตร , รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย A ขนาด ๒๕ ต.มม.
จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๖๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๘๕,๐๗๓.๐๐ บาท
(แปดหมื่นห้าพันเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

- ๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง
กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงานโครงการ
WBS เลขที่ C-๖๖-H-SKYSV.๐๐๖๒ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๖๐๐๖๕ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

(..... จ. หักเหน็บ)
ตำแหน่ง (นายธนวัฒน์ วงศ์กำภู)
ชชง.บส.ศบค.สนช.
16 มี.ค. 2566

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

(..... )
ตำแหน่ง (นายวิภาค วรรณราช)
ผจก.กฟส.สนช.
16 มี.ค. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.งบส.ศบค.กฟส.สนช.

ถึง ผจก.กฟส.สนช.

เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๑๘๘

วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แฉงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๕๔๖๒๖ ลว. ๘ มี.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น (แผนก/กฟฟ.) งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- แฉงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๒๑ ต.ท่ากระดาน อ.สนมชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกขอทโไลน์ (ค่าปลด/เชื่อมสายแรงสูง ผชฟ.ป.๑)
- แผนกก่อสร้างหม้อแปลงไฟสาธารณะ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกมิเตอร์ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์มิเตอร์แรงต่ำระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๘๑,๕๐๒.๖๙ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสองบาทหกสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยี่ดราคา ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายน้างาน เป็นเงิน ๑๘,๐๐๑.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงานโครงการ
WBS เลขที่ C-๖๖-H-SKYSV.G๐๕๕ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๖๐๐๕๘ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

(..... จภก.คสช.)
ตำแหน่ง (นายธนวัฒน์ วงศ์กำภู)
ชชง.งบส.ศบค.สนช.
= 8 มี.ค. 2566

(..... )
ตำแหน่ง (นายวิภาค วรณราช)
ผจก.กฟส.สนช.
= 8 มี.ค. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชขง.งบส.ศบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๑๙๑ วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๘๕๘๒๗ ลว. ๘ มี.ค. ๒๕๖๖
เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.)...งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ...งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๘ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกฮอทไลน์ (ค่าปลด/เชื่อมสายแรงสูง ผขฟ.ป.๑)
- แผนกก่อสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ
ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกมิเตอร์
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์มิเตอร์แรงต่ำระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์
จำนวน ๑ เครื่อง

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๘๑,๕๐๒.๖๙ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสองบาทหกสิบ
เก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยึดราคา ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน
๑๘,๐๐๑.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งบาทถ้วน)

- ๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง
กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๖๖-H-SKYSV.G๐๕๖ ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๖๐๐๕๙ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

(..... ครุฑศักดิ์)
ตำแหน่ง (นายธนวัฒน์ วงศ์กำภู)
ชชง.งบส.ศบค.สนช.
= 8 มี.ค. 2566

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

(..... )
ตำแหน่ง (นายวิภาค วิวรรณราช)
ผจก.กฟส.สนช.
= 8 มี.ค. 2566