



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.งบส.ศบค.กฟส.สนช.

ถึง ผจก.กฟส.สนช.

เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๒๖๐๙

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายสุรดิษย์ พุนผลทรัพย์

อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๔๘๘๙๖ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น (แผนก/กฟฟ.)...งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ...งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นายสุรดิษย์ พุนผลทรัพย์ อยู่หมู่ที่ ๒๖ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๑ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก งบ ผู้ใช้ไฟ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐. ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๒๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๐,๐๓๙.๗๔ บาท (สองหมื่นสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบลีฬงตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยัดราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายนี้างาน เป็นเงิน ๕,๙๑๓.๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๖๖-H-SKYSV.๐๐๘๑ ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน ประเมินการ... และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๖๐๐๘๔ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

(.....)
ตำแหน่ง (นายวิภาค วิรุณราช)
ผจก.กฟส.สนช.
19 เม.ย. 2566

(.....)
ตำแหน่ง (นายธนวัฒน์ วงศ์กำภู)
ชชง.บส.ศบค.สนช.
19 เม.ย. ๒๕๖๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชขง.งบส.ศบค.กฟส.สนช.

ถึง ผจก.กฟส.สนช.

เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๒๖๐

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นาง หนูแดง คณะกุล

อ้างอิง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๕๘๖๙๔ ลว. ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นาง หนูแดง คณะกุล. อยู่หมู่ที่ ๖ ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๖ ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกปรับปรุงก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก กบ กฟภ. ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส
๒๒๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

- แผนกปรับปรุงแรงต่ำภายนอก กบ กฟภ. - ปักเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๘ ต้น
,พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๖๕ เมตร ,พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๓๐ เมตร

- แผนกแรงต่ำภายนอก ๑๔๐ เมตรแรก กบ กฟภ. - ปักเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน
๔ ต้น ,พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๔๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๑๐๖,๑๗๑.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๖๖-H-SKYSV.๐๐๗๘ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ... และแผนผังแนบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๖๐๐๘๑ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

(.....วิหคังค์.....)
ตำแหน่ง(นายธนวัฒน์ วงศ์กำภู).....
ชชง.งบส.ศบค.สนช.
18 เม.ย. 2566

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

(..........)
ตำแหน่ง(นายวิภาค วิธณราช).....
ผจก.กฟส.สนช.
18 เม.ย. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชขง.งบส.ศบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๒๖๖ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสาว ธิดารัตน์ แซ่คู
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๙๘๘๘๘ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นางสาว ธิดารัตน์ แซ่คู อยู่หมู่ที่ ๒ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๒ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก งบ ผู้ใช้ไฟ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม.
จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๕ เมตร

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๘,๓๓๐.๗๘ บาท (แปดพันสามร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยี่ดราคาระยะ ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายนี้ เป็นเงิน ๒,๙๒๙.๐๐ บาท
(สองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS. เลขที่ C-๖๖-H-SKYSV.๐๐๘๐ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ และแผนผังแนบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๖๐๐๘๓ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

(..... รณวิทย์)
ตำแหน่ง (นายธนวัฒน์ วงศ์กำภู)
ชชง.บส.ศบค.สนช.
19 มิ.ย. ๒๐๐6

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

(..... )
ตำแหน่ง (นายวิภาค วรรณราช)
ผจก.กฟส.สนช.

19 เม.ย. 2566