



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชขง.งบส.ศบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๔๘๗ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตไฟส่องทาง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๑๓๔๗๕๙๔ ลว. ๑ ก.ย. ๒๕๖๕
เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา อยู่หมู่ที่ ๒ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเียบ จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๑๑ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเียบ จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- ติดตั้งดวงโคม Fluorescent Lum. ๒ x ๓๖ w. จำนวน ๑ โคม
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๘๒๕ เมตร
- แฉกหรือฉนวนแรงต่ำภายนอก ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐% รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย A ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๘๘,๐๐๕.๐๗ บาท (แปดหมื่นแปดพันห้าบาทเจ็ดสตางค์) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยี่ตรราคา ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายนี้ เป็นเงิน ๒๔,๙๑๕.๐๐ บาท
(สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

- ๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง
- กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
- สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๖๖-H-SKYSV.G๑๔๗ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ...และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๕๐๑๕๐ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

(..... ชองศักดิ์)
ตำแหน่ง (นายธนวัฒน์ วงศ์กำภู)
ชชง.งบส.ศบค.สนช.
= 1 ก.ย. 2566

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

(..... )
ตำแหน่ง (นายวิภาค วรรณราช)
ผจก.กฟส.สนช.
= 1 ก.ย. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.งบส.ศบค.กฟส.สนช.

ถึง ผจก.กฟส.สนช.

เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๔๘๔

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตไฟส่องทาง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา

อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๓๓๔๗๕๙๐ ลว. ๑ ก.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา อยู่หมู่ที่ ๒ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๑๑ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- ติดตั้งดวงโคม Fluorescent Lum. ๒ x ๓๖ w. จำนวน ๑ โคม
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๑๐ เมตร
- แผนกแรงต่ำภายนอก ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐% ปักเสา คอ.ร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๕๕,๖๖๗.๙๒ บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยี่ดราคาระยะ ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายนี้ เป็นเงิน ๕๕,๓๑๙.๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๖๖-H-SKYSV.G๑๔๖ ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน ประเมินการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๕๐๑๔๙ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

()
ตำแหน่ง (นายวิภาค วรรณราช)
ผจก.กฟส.สนช.
F 1 ก.ย. 2566

()
ตำแหน่ง (นายธนวัฒน์ วงศ์กำภู)
ชชง.งบส.สบค.สนช.
F 1 ก.ย. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชขง.งบส.ศบค.กฟส.สนช.

ถึง ผจก.กฟส.สนช.

เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๔๙๙

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นาง วารุณี อุณหัง

อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๕๐๔๑๔ ลว. ๖ ก.ย. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น (แผนก/กฟฟ.)...งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ...งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นาง วารุณี อุณหัง อยู่หมู่ที่ ๔ ต.คูยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๙ ต.คูยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกปรับปรุงก่อสร้างแรงสูงภายนอก กฟภ.ลงทุน ๑๐๐% ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๖ ต้น, พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน SAC ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น, พาดสาย OHGW ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร

- แผนกปรับปรุงเสริมหม้อแปลงภายนอก กฟภ.ลงทุน ๑๐๐% ติดตั้งหม้อแปลงใหม่ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

- แผนกปรับปรุงก่อสร้างแรงต่ำภายนอก กฟภ.ลงทุน ๑๐๐% ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๑๒ ม. จำนวน ๑, ๒ ต้น, พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๖๐ เมตร

- แผนกปรับปรุงรีดถอนแรงต่ำภายนอก กฟภ.ลงทุน ๑๐๐% รีดถอนเสา คอร. ขนาด ๙.๑๒ ม. จำนวน ๑, ๒ ต้น, รีดถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร, รีดถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๘๐ เมตร

- แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก ๑๔๐ เมตร แรก กฟภ.ลงทุน ๑๐๐% ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ ม. จำนวน ๔ ต้น, พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๔๐ เมตร

- แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก กฟภ.ลงทุน ๕๐% ผู้ใช้ไฟลงทุน ๕๐% ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ ม. จำนวน ๔ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๓๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๐,๔๘๑.๖๕ บาท (สองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยี่สิบราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๑๔๐,๙๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย WBS เลขที่ C-๖๖-H-SKYSV.๐๑๕๑ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-A๐๔/๖๖๐๑๕๔ จำนวน ๒ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

()
ตำแหน่ง (นายธนวัฒน์ วงศ์กำภู)
ชชง.บส.ศบค.สนช.
11 ก.ย. 2566

()
ตำแหน่ง (นายวิภาค วิรุงราช)
ผจก.กฟส.สนช.
11 ก.ย. 2566