



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๖๘๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นาง ละเอียด ประสีนเดสัง
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๗๙๙๗๔ ลว. ๖ ธ.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นาง ละเอียด ประสีนเดสัง อยู่หมู่ที่ ๗ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๗ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก บบ ผู้ใช้ไฟ, ปักเสา คอ. ขนาด ๙ มม. จำนวน ๑ ต้น พาด
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๓. เงินลงทุน


ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๒,๖๓๕.๓๗ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบเจ็ด
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยัดราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายนี้ เป็นเงิน
๔,๘๕๗.๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS.เลขที่ C-๖๖-H-SKYSV.๐๒๐๒ ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน ประเมินการ...และแผนผังแนบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๖๐๒๑๐ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



(นาง สวนีย์ โพธิ์สุวรรณ)

ทพ.ผบค.กฟส.สนช.

12 ธ.ค. 2566

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายบุญฤทธิ์ นรราชฤทธิ์)

ผจก.กฟส.สนช.

12 ธ.ค. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๖๗๙ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า นาย คมสัน แซ่ซิ้ม
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตรบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๗๘๐๓๑ ลว. ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นาย คมสัน แซ่ซิ้ม อยู่หมู่ที่ ๔ ต.ทุ่งพระยา อ.สนมชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๔ ต.ทุ่งพระยา อ.สนมชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก ๑๔๐ เมตรแรก ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส
๒๒๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก ๑๔๐ เมตรแรก ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน
๒ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๘๕ เมตร

๓. เงินลงทุน

เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๒๙,๕๔๓.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบ
สามบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

- กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
- สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๖๖-H-SKYSV.๐๑๙๗ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๖๐๒๐๕ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว


(นาง สวนีย์ โพธิ์สุวรรณ)
ทพ.ผบค.กฟส.สนช.
๕ 8 ๖.ค. 2566

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป


(นายบุญฤทธิ์ นรราชกูร์)
ผจก.กฟส.สนช.
๕ 8 ๖.ค. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๖๗๖ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสาว ภิรมพร ปู่เคี้ยว
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๗๙๐๘๔ ลว. ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นางสาว ภิรมพร ปู่เคี้ยว อยู่หมู่ที่ ๖ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๖ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก ๑๔๐ เมตรแรก ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน
๔ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๑๕ เมตร

๓. เงินลงทุน

เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๑๘,๕๗๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ด
สิบแปดบาทถ้วน)

- ๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง
กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS. เลขที่ C-๖๖-H-SKYSV.๐๒๐๑ ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน ประมาณการ...และแผนผังแนบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๖๐๒๐๑ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



(นาง สวนีย์ โพธิ์สุวรรณ)

ทพ.ผบค.กฟส.สนช.

E 6 ธ.ค. 2566

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายบุญฤทธิ์ นรารักษ์)

ผจก.กฟส.สนช.

E 6 ธ.ค. 2566