



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๐๑๑ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสาว รวิกานต์ วิทนา
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๓๖๑๖๐ ลว. ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นางสาว รวิกานต์ วิทนา อยู่หมู่ที่ ๔ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๔ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก บั๊กเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น พาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๓. เงินลงทุน


เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๕,๑๓๗.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๖๗-H-SKYSV.๐๐๐๔ ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน ประมาณการ และแผนผังแนบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๗๐๐๐๔ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว


(นาง สวนีย์ โพธิ์สุวรรณ)

ทพ.ผบค.กฟส.สนช.

๙ ๙ ม.ค. / 2566

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายบุญฤทธิ์ นรราชกูร์)

ผจก.กฟส.สนช.

๙ ๙ ม.ค. / 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช.

ถึง ผจก.กฟส.สนช.

เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๐๒๖

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสาว จารัญ เสนเชื้อ

อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๓๙๒๕๐๑ ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น (แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นางสาว จารัญ เสนเชื้อ อยู่หมู่ที่ ๔ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๔ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก บั๊กเส้า คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น พาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๑๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๒๒,๙๔๔.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบ สี่บาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS.เลขที่ C-๖๓-H-SKYSV.๐๐๐๙ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๓๐๐๐๙ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



(นาง สวณีย์ โพธิ์สุวรรณ)

ทพ.ผบค.กฟส.สนช.

19/ ม.ค. / 2566

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายบุญฤทธิ์ นรราชกูร์)

ผจก.กฟส.สนช.

19/ ม.ค. / 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๐๑๗ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นาง อนงค์ คำฝอย
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๑๓๙๐๖๑๙ ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗
เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นาง อนงค์ คำฝอย อยู่หมู่ที่ ๓ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๓ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น, พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๑๕,๕๗๓.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ด
สิบบสามบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS. เลขที่ C-๖๗-H-SKYSV.๐๐๐๖ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ และแผนผังแนบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๗๐๐๐๖ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



(นาง สวนีย์ โพธิ์สุวรรณ)

ทพ.ผบค.กฟส.สนช.

16/ม.ค./2568

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายบุญฤทธิ์ นรราชกูร์)

ผจก.กฟส.สนช.

16/ม.ค./2568