



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๐๙๕ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายกฤติกร ธิติปรีชาพล
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๙๘๖๐๗ ลว. ๕ ก.พ. ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นายกฤติกร ธิติปรีชาพล อยู่หมู่ที่ ๑๔ ต.คูยายหมี่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๔ ต.คูยายหมี่ อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก..ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น..พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๑๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน..เป็นเงิน ๒๑,๐๒๙.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันยี่สิบเก้าบาท
ถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๖๗-H-SKYSV.๐๐๑๘:ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๗๐๐๑๘ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



(นาง สวณีย์ โพธิ์สุวรรณ)

ผ.ผบค.กฟส.สนช.

๑๔/๑๓/๒๕๖๗

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายบุญฤทธิ์ นรารักษ์)

ผจก.กฟส.สนช.

๑๔/๑๓/๒๕๖๗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๐๘๓ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสาวเสาวณี สलगสิงห์
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๐๐๖๙๓ ลว. ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นางสาวเสาวณี สलगสิงห์ อยู่หมู่ที่ ๔ ต.คูยายหมี่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๔ ต.คูยายหมี่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก น้กเสา คอ.ร. ขนาด ๙.๑๒ เมตร จำนวน ๒.๒ ต้น ,พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๒๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๑๕,๘๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๖๗-H-SKYSV.๐๐๒๒ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๗๐๐๒๒ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



(นาง สวนีย์ โพธิ์สุวรรณ)

ทพ.ผบค.กฟส.สนช.

๑๒/๑๒/๒๕๖๗

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายบุญฤทธิ์ นรราชกูร์)

ผจก.กฟส.สนช.

๑๒/๑๒/๒๕๖๗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๐๗๗ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายธงชัย พรหมพิทักษ์
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๙๙๘๕๕ ลว. ๘ ก.พ. ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นายธงชัย พรหมพิทักษ์ อยู่หมู่ที่ ๕ ต.คูยาดหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๕ ต.คูยาดหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก, ปักเสา คอ.ร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น, พาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๔๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๑๙,๐๑๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสิบหกบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS. เลขที่ C-๖๗-H-SKYSV.๐๐๒๐ ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน ประเมินการ...และแผนผังแนบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๗๐๐๒๐ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



(นาง สวนีย์ โพธิ์สุวรรณ)

ทพ.ผบค.กฟส.สนช.

12/กพ/2567

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายบุญฤทธิ์ นรราชกูร์)

ผจก.กฟส.สนช.

12/กพ/2567