



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.  
เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๑๖๗ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นาย เด่นชัย แวนสอน  
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๑๐๖๙๔ ลว. ๘ มี.ค. ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น  
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว  
มีรายละเอียดดังนี้

### ๑. รายละเอียด

- นาย เด่นชัย แวนสอน อยู่หมู่ที่ ๑๓ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๑๓ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต  
จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

### ๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก , บั๊กเส้า คอร. ขนาด ๙.๑๒ เมตร จำนวน ๔.๑ ต้น , พาด  
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๔๐ เมตร

### ๓. เงินลงทุน

เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๒๔,๕๓๙.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบ  
เก้าบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย  
WBS เลขที่ C-๖๗-H-SKYSV.๐๐๔๐ ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-  
A๐๔/๖๗๐๐๔๐ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



( นาง สวณีย์ โพธิ์สุวรรณ )

ทพ.ผบค.กฟส.สนช.

๕ ๘ / ส.ก. / 2567

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



( นายบุญฤทธิ์ นรราชกูร์ )

ผจก.กฟส.สนช.

๕ ๘ / ส.ก. / 2567



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.  
เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๑๕๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นาย สมศักดิ์ บานเย็น  
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๑๐๒๐๐ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๖๗  
เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น  
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว  
มีรายละเอียดดังนี้

### ๑. รายละเอียด

- นาย สมศักดิ์ บานเย็น อยู่หมู่ที่ ๑ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๔ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต  
จ.ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

### ๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกปรับปรุงก่อสร้างแรงสูงภายนอก กฟผ.ลงทุน ๑๐๐% ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐  
เมตร จำนวน ๑ ต้น

- แผนกแรงต่ำภายนอก ๑๔๐ เมตร แรก กฟผ.ลงทุน ๑๐๐% ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร  
จำนวน ๓ ต้น, พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ  
๑๔๐ เมตร

- แผนกแรงต่ำภายนอก กฟผ.ลงทุน ๕๐% ผู้ใช้ไฟลงทุน ๕๐% ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ ม.  
จำนวน ๔ ต้น, พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ  
๑๒๕ เมตร

### ๓. เงินลงทุน


ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๐,๓๕๗.๙๙ บาท (สองหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์)  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยี่ดราคาระ ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายนี้จำนวน เป็นเงิน ๓๗,๒๑๑.๐๐ บาท  
(สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย  
WBS.เลขที่ C-๖๗-H-SKYSV.๐๐๓๗ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ...และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-  
A๐๔/๖๗๐๐๓๗ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



( นาง สวนีย์ โพธิ์สุวรรณ )

ทผ.ผบค.กฟส.สนช.

F7/ส.ก./2567

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



( นายบุญฤทธิ์ นรราชกูร์ )

ผจก.กฟส.สนช.

F7/ส.ก./2567



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.  
เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๑๕๕ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นาย เกียรติศักดิ์ ไยทา  
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๑๐๖๖๑ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๖๗  
เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น  
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว  
มีรายละเอียดดังนี้

### ๑. รายละเอียด

- นาย เกียรติศักดิ์ ไยทา อยู่หมู่ที่ ๑๘ ต.ท่ากระดาน อ.สนมชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๑๘ ต.ท่ากระดาน อ.สนมชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟฟ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

### ๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก ๑๔๐ เมตร แรก กฟฟ.ลงทุน ๑๐๐%- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๔๐ เมตร
- แผนกแรงต่ำภายนอก กฟฟ.ลงทุน ๕๐% ผู้ใช้ไฟลงทุน ๕๐% ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ ม. จำนวน ๓ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๑๐ เมตร

### ๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๖,๙๓๕.๗๑ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยี่สิบราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายนี้ ว่าเป็นเงิน ๓๐,๑๗๕.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

### ๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย  
WBS เลขที่ C-๖๗-H-SKYSV.๐๐๓๘ ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน ประมาณการ...และแผนผังแนบเลขที่ RD๒๑-  
A๐๔/๖๗๐๐๓๘ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



( นาง สวนีย์ โพธิ์สุวรรณ )

ทพ.ผบค.กฟส.สนช.

๕7/ส.ก./2567

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



( นายบุญฤทธิ์ นรารักษ์ )

ผจก.กฟส.สนช.

๕7/ส.ก./2567