



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๓๑๓ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นาง สำเภา ชี้อตรง
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๒๒๘๘๒ ลว. ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นาง สำเภา ชี้อตรง อยู่หมู่ที่ ๑๐ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๑๐ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก บึงเสา คอร. ขนาด ๙.๑๒ เมตร จำนวน ๑.๑ ต้น พาด
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๙,๕๖๕.๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยหกสิบห้าบาท
ถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงการ
WBS เลขที่ C-๖๗-H-SKYSV.๐๐๗๓ ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน ประเมินการ...และแผนผังแนบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๗๐๐๗๓ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



(นาง สวนีย์ โพธิ์สุวรรณ)

ทพ.ผบค.กฟส.สนช.

1.8 / ๒๒.๑ / 2567

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายบุญฤทธิ์ นรราชกูร์)

ผจก.กฟส.สนช.

1.8 / ๒๒.๑ / 2567



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๓๑๖ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นาง จันทนา เมิลเลอร์
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๒๒๘๘๓ ลว. ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นาง จันทนา เมิลเลอร์ อยู่หมู่ที่ ๗ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๗ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก , บั๊กเส้า คอร. ขนาด ๙.๑๒ เมตร จำนวน ๑.๒ ต้น , พาด
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๕ เมตร

๓. เงินลงทุน

เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๑๒,๖๘๓.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกกร้อยแปด
สิบสามบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๖๗-H-SKYSV.๐๐๗๔ ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน ประมาณการ และแผนผังแนบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๗๐๐๗๔ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



(นาง สวนีย์ โพธิ์สุวรรณ)

ทพ.ผบค.กฟส.สนช.

1.8./๒๕.๖./2567

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายบุญฤทธิ์ นรราชกูร์)

ผจก.กฟส.สนช.

1.8./๒๕.๖./2567



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๒๗๖ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสาวกันตนา จิตราทิตยกุล
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๑๙๙๔๔ ลว. ๒ เม.ย. ๒๕๖๗
เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นางสาวกันตนา จิตราทิตยกุล อยู่หมู่ที่ ๖ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๖ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก... ปักเสา คอ. ขนาด ๙.๑๒ เมตร จำนวน ๑.๓ ต้น พาด
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๘๕ เมตร

๓. เงินลงทุน


เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๑๙,๗๙๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้า
สิบสี่บาทถ้วน)

๔. สรุป จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS.เลขที่ C-๖๗-H-SKYSV.๐๐๖๗ ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน.ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
Ao๔/๖๗๐๐๖๗ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



(นาง สวนีย์ โพธิ์สุวรรณ)

ผ.ผ.บ.ค.กฟส.สนช.

- 2 / ๒๕. ๒ / 2567.

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายบุญฤทธิ์ นรารักษ์)

ผ.จ.ก.กฟส.สนช.

- 2 / ๒๕. ๒ / 2567