



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๔๐๗ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสาว กรวรรณ นิวัตร
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๓๓๖๑๗ ลว. ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นางสาว กรวรรณ นิวัตร อยู่หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก กบ ผู้ใช้ไฟ บั๊กเสา คอร. ขนาด ๙ ม. จำนวน ๒ ต้น
- แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก กบ ผู้ใช้ไฟ บั๊กเสา คอร. ขนาด ๙ ม. จำนวน ๒ ต้น

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๒,๕๕๒.๗๗ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยึดราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายนี้ว่า เป็นเงิน ๕,๙๙๘.๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๖๗-H-SKYSV.๐๐๘๗...ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ...และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๗๐๐๘๗...จำนวน ๑ แผ่น...มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว


(นายวัชรินทร์ หมีนหาญ)

พบช.๕ กฟส.สนช.

ปฏิบัติงานแทน.ทผ.ผบค.กฟส.สนช.

17/พ.ค./2567

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป


(นายบุญฤทธิ์ นรราชกูร์)

ผจก.กฟส.สนช.
17/พ.ค./2567



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๓๗๑ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นาย สัมฤทธิ์ สียงนอก
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๓๑๙๗๐ ลว. ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๗
เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟพ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นาย สัมฤทธิ์ สียงนอก อยู่หมู่ที่ ๔ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๔ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก ๑๔๐ เมตรแรก , ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น , พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๐ เมตร
- แผนกปรับปรุงก่อสร้างแรงต่ำภายนอก , ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- แผนกปรับปรุงรีดลอนแรงต่ำภายนอก , ลอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓. เงินลงทุน

เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๑๑,๒๓๓.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๒๗-H-SKYSV.๐๐๙๑ ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน ประเมินการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๙/๒๗๐๐๙๑ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



(นายวัชรินทร์ หมื่นหาญ)

พบช.๕ กฟส.สนช.

ปฏิบัติงานแทน.ผอ.ผบค.กฟส.สนช.

1.4/พ.ก./2567

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายบุญฤทธิ์ นรราชูร์)

ผจก.กฟส.สนช.

1.4/พ.ก./2567



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๓๔๓ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สำนักสงฆ์ถ้ำแรด
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๒๙๓๒๔ ลว. ๖ พ.ค. ๒๕๖๗
เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- สำนักสงฆ์ถ้ำแรด อยู่หมู่ที่ ๒ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๒ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ
จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกปรับปรุงก่อสร้างแรงสูงภายนอก กบ.กฟผ. ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๕ ต้น, พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน SAC ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น, พาดสาย OHGW ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๗๐ เมตร
- แผนกปรับปรุงก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก, ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐/๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกปรับปรุงก่อสร้างแรงต่ำภายนอก, ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น, พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๕๘๐ เมตร, พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๕๘๐ เมตร
- แผนกปรับปรุงรื้อถอนแรงต่ำภายนอก, ถอนเสา คอร. ขนาด ๘, ๙ เมตร จำนวน ๑๑, ๕ ต้น, ถอนสายอลูมิเนียมเปลือย A ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร, ถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๖๔๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๒๐๒,๑๙๕.๐๐ บาท (สองแสนสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง
กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS. เลขที่ C-๖๗-H-SKYSV.๐๐๔๓ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ...และแผนผังแนบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๗๐๐๔๓ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



(นาง สวนีย์ โพธิ์สุวรรณ)

ผ.ผบค.กฟส.สนช.

- 7 / พ.ก. / 2567

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายบุญฤทธิ์ นรราชูร์)

ผจก.กฟส.สนช.

- 7 / พ.ก. / 2567