



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชง.ผบค.กฟส.สนช.

ถึง ผจก.กฟส.สนช.

เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๖๘๘

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นาย สุวรรณ วิลารักษ์

อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๗๖๘๙๕ ลว. ๒ ก.ย. ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

--นาย สุวรรณ วิลารักษ์ อยู่หมู่ที่ ๖ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๖ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา

--ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

--แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐%) --ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร
จำนวน ๑ ต้น

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๕,๖๑๗.๖๕ บาท (ห้าพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยี่ดราคาระ ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๒,๓๙๗.๐๐ บาท (สอง
พันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงการ
WBS.เลขที่ C-๖๗-H-SKYSV.๐๑๗๒ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ประมวลการ และแผนผังแนบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๗๐๑๗๓ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว


(นาง สวณีย์ โพธิ์สุวรรณ)
ทพ.ผบค.กฟส.สนช.
'- 4 / ก. ย. / 2567

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป


(นายบุญฤทธิ์ นรราชกูร์)
ผจก.กฟส.สนช.
'- 4 / ก. ย. / 2567



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ กฟส.สนช.(ผบค.)๐๖๙๔/๒๕๖๗ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๘๐๔๖๘ ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๖๗
เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบ
แล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกฮอทไลน์ (ค่าปลด/เชื่อมสายแรงสูง ผขฟ.ป.๑)
- แผนกก่อสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ
ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกมิเตอร์
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์มิเตอร์แรงต่ำระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์
จำนวน ๑ เครื่อง

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๑๗,๒๕๔.๐๗ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาท
เจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยึดราคา ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายนี้ เป็นเงิน
๒๔,๒๐๑.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยหนึ่งบาทถ้วน)

- ๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง
กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงการ
WBS. เลขที่ C-๖๗-H-SKYSV.G๑๗๕ ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน ประเมินการ... และแผนผังแนบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๗๐๑๗๖ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



(นาง สวนีย์ โพธิ์สุวรรณ)

ทผ.ผบค.กฟส.สนช.

- 9 ก. ย. 2567

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายบุญฤทธิ์ นรราชกูร์)

ผจก.กฟส.สนช.

- 9 ก. ย. 2567



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช.

ถึง ผจก.กฟส.สนช.

เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๖๘๕

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายปรัชญา ทองเต็มภานัน

อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๗๘๙๑ ลว. ๒ ก.ย. ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นายวีระพล กิยะเวช อยู่หมู่ที่ ๑ ต.ลาดกระบัง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๑ ต.ลาดกระบัง อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกปรับปรุงก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก กบ. กฟภ. ติดตั้งหม้อแปลงใหม่ระบบ ๓
เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

- แผนกปรับปรุงรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก กบ. กฟภ. รื้อถอนหม้อแปลงเก่าระบบ ๑
เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

- แผนกปรับปรุงก่อสร้างแรงต่ำภายนอก กบ. กฟภ. ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร
จำนวน ๓ ต้น. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๙๕ มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ
๓๒๐ เมตร

- แผนกปรับปรุงรื้อถอนแรงต่ำภายนอก กบ. กฟภ. ถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร
จำนวน ๔ ต้น. ถอนสายอลูมิเนียมเปลือย A ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๘๐
เมตร. ถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๘๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๘๐,๐๐๖.๐๐ บาท (แปดหมื่นหกบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS.เลขที่ C-๖๗-H-SKYCS.๐๑๗๑ ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน ประมาณการ...และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๗๐๑๗๒ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



(นาง สวนีย์ โพธิ์สุวรรณ)

ทพ.ผบค.กฟส.สนช.

๔ / ก. ย. / ๒๕๖๗

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายบุญฤทธิ์ นรราชกูร์)

ผจก.กฟส.สนช.

๔ / ก. ย. / ๒๕๖๗