



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช.

ถึง ผจก.กฟส.สนช.

เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๐๐๙

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นาย อภิชัย จ้านอก

อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๑๕๑๖๓๑๕ ลว. ๗ ม.ค. ๒๕๖๘

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นาย อภิชัย จ้านอก อยู่หมู่ที่ ๑๕ ต.ทุ่งพระยา อ.สนมชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มี
ความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๑๕ ต.ทุ่งพระยา อ.สนมชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก กบ. ผู้ใช้ไฟ ปักเสา คอ. ขนาด ๘.ม. จำนวน ๒ ต้น ,พาด
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐.ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร
- แผนกปรับปรุงก่อสร้างแรงต่ำภายนอก กบ. ผู้ใช้ไฟ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด
๕๐.ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๕ เมตร

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๘,๐๘๗.๘๖ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบหก
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยัดราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายนี้ เป็นเงิน ๙,๕๑๖
บาท (เก้าพันห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๖๘-H-SKYCS.๐๐๐๓ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๘๐๐๐๓ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

(นายสรเพชร บุญวงศ์)

พชง.๖ กฟส.สนช.รช.ทพ.บค.กฟส.สนช.

- 7 ส.ก. 2567

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

(นายคมสัน คุ้มชาติ)

ผจก.กฟส.สนช.

- 7 ส.ก. 2567



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.ผบค.กฟส.สนช.

เลขที่ ก.๒ ผบค.กฟส.สนช. ๐๐๐๔

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายนิคม สี่พุก

อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๕๐๕๔๑๕ ลว. ๓ ม.ค. ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น (แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นายนิคม สี่พุก อยู่หมู่ที่ ๔ ต.คูยายหมี่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๔ ต.คูยายหมี่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐% ปีกเสา คอ.ร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- แผนกก่อสร้างแรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐% ปีกเสา คอ.ร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น พาดสาย OHGW ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร
- แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายใน (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐%) ติดตั้งหม้อแปลงใหม่ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกติดตั้งมิเตอร์, ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์มิเตอร์แรงต่ำระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๔๑๘,๗๔๑.๒๖ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยี่สิบวัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๖๖,๖๑๓.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันหกร้อยสิบสามบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง
กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๖๘-H-SKYSV.๐๐๐๒ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ...และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๘๐๐๐๒ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

(นายสรเพชญ์ บุตรวงษ์)

พชง.๖ กฟส.สนช.รช.หผ.บค.กฟส.สนช.

๓ / ๓ / ๒๕๖๗

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายคมสัน คุ่มชาติ)

ผจก.กฟส.สนช.

๓ / ๓ / ๒๕๖๗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บส.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าไชร์ โอซ์

อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๕๐๗๓๒๕ ลว. ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.พสค.ผ่าน.ชจก(ล)

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น

(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบค.กฟส.สนช. ได้ตรวจสอบแล้ว

มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าไชร์ โอซ์ อยู่หมู่ที่ ๑๐ ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๔ ต.คูยาดหมี อ.สนมชัยเขต

จ.ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกก่อสร้างแรงสูงภายใน (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐%) ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร
จำนวน ๑ ต้น, พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น, พาดสาย OHGW ขนาด ๑๕
ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร

- แผนกมิเตอร์.งบ กฟผ. ติดตั้งมิเตอร์แรงสูง ประกอบซีที เรโซ. แรงสูง ขนาด ๓๐/๕
แอมป์ จำนวน ๒ ชุด

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๑๙,๐๖๒.๓๗ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกสิบสองบาทสามสิบ
เจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยึดราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน
๓๖,๐๐๔.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันสี่บาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง
กบญ.ก.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ผมต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงานโครงการ
WBS เลขที่ C-๖๘-H-SKYCS.๐๐๐๑ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ...และแผนผังแนบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๘๐๐๐๑ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว


(นายคุสสิทธิ์ บัวลอย)
ทพ.บส.กฟส.พสค.

อนุมัติข้อ ๒ - ๓
แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายสิงการ แสงสมบูรณ์)
ผจก.กฟส.พสค.