



## บันทึก

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กวว.(ก๓)

ถึง กฟภ.๓

เลขที่

วันที่

เรื่อง การจ่ายค่าช่วยเหลือเพื่อนุชยธรรมให้

บ้านเลขที่

ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กฟจ. สมุทรสาคร ลว. ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๗

๒. บันทึกที่ ก.๓ สค (นตก.) ๔๗๑ / ๒๕๕๘ ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๕๘ พร้อมเอกสารประกอบ

๓. รงเขียน กฟภ. ว่าด้วยหลักปฏิบัติการจ่ายค่าเสียหายหรือค่าช่วยเหลือเพื่อนุชยธรรม  
ให้แก่บุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๕ ส.ณ วันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๔

เรียน อช.ก.๓ ผ่าน อ.ฉว.บ.(ก๓)

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กฟจ.สมุทรสาคร ลว. ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ให้ตรวจสอบสาเหตุการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าชำรุดเสียหาย บริเวณ (ซอย ๕) หมู่ที่ ๔ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ ตามบันทึกที่ ก.๓ สค (นตก.) ๔๗๑ / ๒๕๕๘ ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๕๘ พร้อมเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) คณะกรรมการฯ ได้แจ้งผลการสอบมีรายละเอียดดังนี้

๑. วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๗ น. สภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกฟ้าคะนองลมแรง เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องหลายแห่ง ในเวลา ๒๑.๓๐ น. เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องบริเวณ (ซอย ๕) ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร จุดดังกล่าวนี้จ่ายไฟจากหม้อแปลง กฟภ. ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ KVA หมายเลข ๗๓ (หมู่บ้านสิวรัตน์รับไฟจาก F๕ สถานีจ่ายไฟฟ้าชั่วคราวสมุทรสาคร ๗)

๒. กฟจ.สมุทรสาคร ได้เข้าดำเนินการแก้ไขจ่ายไฟเป็นปกติเวลา ๒๒.๓๐ น. จากการตรวจสอบจุดติดตั้งหม้อแปลงพบว่ามิอุปกรณ์ไฟฟ้าของ กฟภ. เสียหายดังนี้

๒.๑ ครอบเข้าห้ป้องกันหม้อแปลงเฟส C ชำรุด

๒.๒ พิวส์แรงสูงเฟส B และ C ชำรุด

๒.๓ พิวส์แรงต่ำเฟส B ชำรุด

๓. จากการตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป ระบบจำหน่ายแรงสูง, แรงต่ำ, หม้อแปลง, ล้อฟ้าแรงสูง, แรงต่ำ, สายนิวตรอนและจุดลงกราวด์แรงต่ำ อยู่ในสภาพปกติถูกต้องตามมาตรฐานของ กฟภ. ตามภาพถ่าย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๔. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กฟจ.สมุทรสาคร สันนิษฐานว่าในช่วงวันเวลาดังกล่าวสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกฟ้าคะนองลมแรง อาจจะมีฟ้าผ่าลงระบบจำหน่ายบริเวณดังกล่าวนี้ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของ กฟภ. ตามข้อ ๒.๑ - ๒.๓ ชำรุดเสียหาย ส่งผลให้แรงดันและกระแสไฟฟ้าแรงต่ำเกินอุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟจากเฟส B ของหม้อแปลงเครื่องดังกล่าวข้างต้นชำรุดเสียหายจำนวนหลายราย มีเพียง

ดี / อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

(อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเสียหายจำนวน ๓ รายการ) มีความประสงค์ขอให้ กฟภ. พิจารณาช่วยเหลือค่าซ่อมแซมเฉพาะเครื่องปรับอากาศจำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๑๘,๒๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เนื่องจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดจากภัยธรรมชาติเป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถป้องกันได้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี คณะกรรมการฯ มีความเห็นควรจ่ายค่าช่วยเหลือเพื่อนุชยธรรมให้


บ้านเลขที่

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ต่อไป

หน้า ๒ / กวว.(ก๓) .....

ก.ว.(ก๓) พิจารณาแล้ว สาเหตุดังกล่าวเกิดจากภัยธรรมชาติเป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถป้องกันได้ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. เห็นควรจ่ายค่าช่วยเหลือเพื่อนุชยธรรม ตามระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยหลักปฏิบัติการจ่ายค่าเสียหายหรือค่าช่วยเหลือเพื่อนุชยธรรมให้แก่บุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ สัณ วันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๔ ข้อ ๔.๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) กำหนดให้ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าวมีอำนาจในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยในครั้งนี้ให้จ่ายค่าช่วยเหลือเพื่อนุชยธรรมให้กับ : เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๒๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) และให้ผู้เสียหายทำหลักฐานเป็นหนังสือยืนยันว่าจะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องค่าเสียหายกับ กฟผ. อีกแต่อย่างใด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจัดส่งหลักฐานให้ กฟผ.๓ เพื่อประกอบการรายงาน สรภ.(๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไป



(นายกิตติ ไทยเยี่ยม)

อ.ก.ว.(ก.๓)

- ๙ มี.ค. ๒๕๕๔

ที่ ก.๓ ก.ว. (มท) - ๙๘๔/๒๕๕๔

เรียน ผจก.กฟผ.สมุทรสาคร

อนุมัติจ่ายค่าช่วยเหลือเพื่อ

ม.นุชยธรรมในวงเงิน ๑๘,๒๐๐.- บาท

(หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิฑูรย์ วิริยะวัฒนะ)

อ.ก.๓ 18 มี.ค. ๕๔