สรุปกระบวนการทำงานของกระบวนงาน P6 : ดับไฟล่วงหน้าแบบมีแผน

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้ให้บริการ/ ผู้รับบริการ									เอกสาร/บันทึก /ระบบที่เกี่ยวข้อง
		ผบค.	ผปบ.	ผมต.	ผกส.	ผคล./ผคบ.	ผบป.	ผบห.	ผวต.	อื่นๆ	
	<u>ดับไฟล่วงหน้าแบบมีแผน</u>										
1	วางแผนการดับไฟ		Start								
	<u>กรณีที่ 1</u> ดับไฟล่วงหน้าตามแผนงานของ ผปบ./ผู้ใช้ไฟ - ทำบันทึกขออนุมัติดับไฟ จากแผนการซ่อมบำรุงระบบจำหน่าย, แผนการขยายเขต/ปรับปรุง, งาน PATROL LINE โดยระบุ วันเวลา สถานที่ และบุคคลากรดำเนินการ (จำนวนพนักงานและคนงาน)		**กรณีที่ 1**								แบบฟอร์มขออนุมัติดับไฟ
	<u>กรณีที่ 2</u> หน่วยงานภายในแจ้งความต้องการขอดับไฟ - ผมต. /ผกส. จัดทำบันทึกขออนุมัติ ผจก. ดับไฟ - ส่งบันทึกที่ได้รับการอนุมัติแล้วมาให้ ผปบ. เพื่อเตรียมการดับไฟ			**กรณีที่ 2** Start ผมต. P6 - 01	Start ผกส. P6 - 01						แบบฟอร์มขออนุมัติดับไฟ
2	ผปบ. จัดทำแผนผัง switching พื้นที่และวงจรที่จะดับไฟ จากแผนงานของ ผปบ., ผมต. และ ผกส. โดยระบุ วันเวลา สถานที่ และบุคคลากรดำเนินการ (จำนวนพนักงานและคนงาน) พร้อมแนบแผนผังพื้นที่ที่จะปฏิบัติงาน										แบบฟอร์มวิทยุ-โทรสารขอดับไฟ ปฏิบัติงาน ระบุรายละเอียดและแผนผัง Switching
					ผปบ. P6 - 01						
	(กรณีระบบจำหน่ายแรงสูง และสายส่ง) ผคฟ. กปบ. จะเป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณา พร้อมออก Switching Order									ผคฟ.	
	(กรณีแรงต่ำ ให้ขออนุมัติ ผจก. ดำเนินการได้เลย ไม่ต้องแจ้งศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ)					ผคฟ. P6 - 01					
3	ผปบ. แจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่ 2)				ผปบ. P6 - 03						Switching Order ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
4	ผปบ. แจ้ง ผู้ใช้ไฟ/ กรณีมี 8 แจ้งแผนก ผวต. ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ไฟ			ผปบ. P6 - 02			**8 แผนก**				หนังสือแจ้งดับไฟ ก่อนดับไฟ 3 วัน
							7 แผนก			ผู้ใช้ไฟ	

สรุปกระบวนการทำงานของกระบวนงาน P6 : ดับไฟล่วงหน้าแบบมีแผน

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้ให้บริการ/ ผู้รับบริการ									เอกสาร/บันทึก /ระบบที่เกี่ยวข้อง
		ผบค.	ผปบ.	ผมต.	ผกส.	ผคล./ผคบ.	ผบป.	ผบห.	ผวต.	อื่นๆ	
5	- แจ้งยืนยันความพร้อม และยืนยัน Switching Order เพื่อดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า					ผปบ. P6 - 04				ผคฟ.	Switching Order ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
	- ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าตาม Switching Order โดย E/O ประสานงานกับ ผคฟ. กปบ. - ผู้ควบคุมและประสานงาน (ผปบ.) ตรวจสอบระบบจำหน่ายบริเวณปฏิบัติงานว่า ดับไฟฟ้าแล้ว โดยใช้ Voltage Detector และดำเนินการ Short Ground แล้วแจ้ง ผคฟ. กปบ. ก่อนแจ้งชุดปฏิบัติงานขึ้นปฏิบัติงานบนเสาได้					ผคฟ. P6 - 02					
6	ปฏิบัติงาน										
7	ผู้ควบคุมและประสานงาน (ผปบ.) ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานและความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าคืนระบบแล้ว จึงแจ้งยืนยันให้ E/O ประสานงานกับ ผคฟ. กปบ. ในการทำสวิตชิ่งจ่ายไฟคืนระบบ			ผมต. P6 - 02	ผกส. P6 - 02		ผปบ. P6 - 05			ผคฟ.	Switching Order ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
	- ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนระบบตาม Switching Order โดย E/O ประสานงานกับ ผคฟ. กปบ.			ผคฟ. P6 - 03							
	- แจ้ง ผคฟ. กปบ. ทราบเมื่อดำเนินการจ่ายไฟแล้วเสร็จ พร้อมส่งแผนผังระบบจำหน่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ ผคฟ. กปบ. ปรับปรุงต่อไป		End								