

มาตรา ๙ (๑)

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผล

โดยตรงต่อเอกชน

รายงานการจ่ายเงินค่าเสียหาย

(ตามอนุมัติผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อำเภอกระทุ่มแบน

ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘)


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรียน ผจก.กฟอ.กทบ.

พิจารณาแล้ว สาเหตุกระแสไฟฟ้าเข้าบ้านผู้ใช้ไฟเกินพิกัด เกิดจากมิถุเหลื่อมเลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าแรงสูง ตัวงูส้มผสสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นสายเปลือย เป็นเหตุให้เกิดการอาร์ค ระเบิด ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย กฟภ. เป็นผู้ควบคุม ดูแลระบบจำหน่าย มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องดูแล รมัดระวัง อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและไม่เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟฟ้า แม้เหตุเกิดจากงูเหลื่อม แต่ กฟภ. ก็ต้องมีระบบป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟฟ้า จึงเห็นสมควรพิจารณาให้เงินช่วยเหลือค่าเสียหายแก่ [REDACTED] ผู้ใช้ไฟ ในวงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จนท.๗-พิจารณาฉุกเฉินกรอง


15ก.ย.58

(นายไชยยันต์ มั่งคิลป์)

ชจก.(ท) กฟอ.กทบ.

๑๕ ก.ย. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.กทบ.

ตาม พรบ. ความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดคำจำกัดความของคำว่า สินค้า ให้รวมถึงกระแสไฟฟ้าด้วย ดังนั้น แม้เหตุจะเกิดจากปัจจัยภายนอก แต่ กฟภ. ผู้เป็นเจ้าของกระแสไฟฟ้า ต้องมีระบบมาตรฐาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ไฟฟ้า กฟภ. จึงต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย

ประกอบกับ ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยหลักปฏิบัติการจ่ายค่าเสียหายหรือค่าช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมให้แก่บุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้อำนาจ ผจก. กฟอ.กทบ. พิจารณานุมัติจ่ายเงินค่าเสียหายได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับข้อพิจารณาของ ชจก.(ท) จึงเห็นสมควรจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับ [REDACTED] ในวงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ตามระเบียบต่อไป.


อนุมัติ ๐๖/๑๙ ๑๕,๐๐๐.- นน
ชจก.(ท) - กิ่งก้านดูแลในการจ่ายเงิน
คณะกรรมการฯ - พิจารณาจ่ายเงินตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ กฟภ. ๓๐๖.

นายสมศรี รุ่งโรจน์ ๐.๕๘
ผจก.กฟอ.กทบ.

(นายเขาวาลักษณ์ ผลอวางค์)

นตค.๙ กฟอ.กทบ.

๑๕.๙.๒๕๕๘


๑๕ ก.ย.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ถึง ผจก.กฟอ.กทบ.

เลขที่

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง

อ้างถึง อนุมัติ ผจก.กฟอ.กทบ. ลว. ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน ผจก.กฟอ.กทบ./ชจก.(ท.)

ตามอนุมัติ ผจก.กฟอ.กทบ. ที่อ้างถึง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีเมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๒.๑๐ น. เกิดเหตุ มีงูเหลือมขึ้นไต่บนเสาไฟฟ้าทำให้เกิดไฟฟ้าแรงสูงลัดวงจร บริเวณ ช.นวลทอง ๓๑ เลขที่ [REDACTED] ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหลังดังกล่าวได้รับความเสียหาย และ [REDACTED] เจ้าของบ้าน ได้มีหนังสือขอให้ กฟภ. ช่วยเหลือค่าสับเปลี่ยนและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ประธานคณะกรรมการลงนามรับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๘ บัดนี้ การสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นลงแล้ว ขอเสนอรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้ทราบดังนี้.-

๑. วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๒.๑๐ น. เกิดเหตุมีงูเหลือมขึ้นเสาไฟฟ้าไปอยู่บนคอนคอนกรีตเลื้อยไปถูกสายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งเป็นสายเปลือยทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เบรกเกอร์ ฟิวเตอร์ ๑ สถานีอ้อมน้อย ๒ ทรีปรีโคลส รีเรย์เซอร์ เฟส A,B,C ด้าน Time ผบ.กฟอ.กทบ. ได้รับแจ้งเหตุ วันที่ ๒๓ มี.ค. ๕๘ เวลา ๐๒.๔๕ น. และการแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องจ่ายไฟได้ตามปกติวันที่ ๒๓ มี.ค. ๕๘ เวลา ๐๓.๔๕ น.

๒. [REDACTED] เจ้าของบ้านเลขที่ [REDACTED] ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ให้ถ้อยคำว่าเป็นวันที่เกิดเหตุ ได้เดินทางกลับมามีบ้านเวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น. ขณะนั้นไฟฟ้ายังใช้งานได้ตามปกติ จนกระทั่งเวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. ได้ยินเสียงระเบิดและมีแสงสว่างขึ้น บริเวณเสาไฟฟ้าที่อยู่หน้าบ้านและไฟฟ้าดับจึงโทรศัพท์แจ้งไปที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน หลังจากที่พักงานของการไฟฟ้าดำเนินการแก้ไขเสร็จแล้วพบว่าสาเหตุมาจากงูเหลือม ขึ้นไต่บนเสาไฟฟ้า บริเวณหน้าบ้าน และได้เข้ามাত্রตรวจสอบไฟฟ้าภายในบ้านพบว่าหลอดไฟฟ้าติดเป็นบางดวง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น โทรทัศน์ ไม่สามารถ ใช้งานได้ จึงแจ้งให้ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน มาดำเนินการแก้ไขในวันรุ่งขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๑๗,๗๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ปัจจุบัน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติ

๓. นายณรินทร์ พจน์สมพงษ์ พชง.๔ ผมต.กฟอ.กทบ. ให้ถ้อยคำว่ายู่เฝ้าแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่ กฟอ.กทบ. ในวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ถึงวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๘ สภาพอากาศปกติ ได้รับแจ้งเหตุจากพนักงาน EO ว่ามีเหตุ กระแสไฟฟ้าขัดข้องบริเวณ ช.นวลทอง ๓๑ จึงได้เดินทางไปแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องดังกล่าว พบว่ามีงูเหลือมความยาวประมาณ ๒ เมตร ขึ้นไปอยู่บนคอนคอนกรีต จึงดับกระแสไฟฟ้าเพื่อนำงูลงจากคอนคอนกรีต และสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ ขณะที่เดินทางกลับได้รับแจ้งจากพนักงาน EO ว่าในบริเวณดังกล่าวมีบ้านอีกหลังไฟฟ้าดับ จึงกลับไปตรวจสอบอีกครั้งพบว่ามิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย ของบ้านหลังดังกล่าว สายนิวตรอนด้านเข้ามิเตอร์หลวม จึงดำเนินการแก้ไข และเข้าตรวจสอบตู้เบรกเกอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเช่น หลอดไฟมีคราบเขม่าดำเป็นบางจุด ลักษณะ คล้ายเกิดจากแรงดันไฟฟ้าสูงผิดปกติ จึงแก้ไขให้ใช้ไฟฟ้าได้เป็นบางจุด พร้อมแนะนำให้ผู้ใช้ไฟ ติดต่อช่างที่ติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในบ้านมาตรวจสอบและแก้ไขต่อไป


๔. จากการชี้แจงข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นให้ [redacted] ทราบ ขณะที่ขอรายละเอียด บันทึกปากคำ [redacted] เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการกระทำของ กฟภ. จึงมีหนังสือขอให้ กฟภ. ช่วย พิจารณาช่วยเหลือ ค่าเสียหายในวงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การที่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของ [redacted] ที่ชำรุดเสียหาย เกิดจากมีงูเหลือมเลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าแรงสูงและขณะเลื้อยอยู่บนคอนคอนกรีต ตัวงูได้สัมผัสกับ สายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นสายเปลือย เป็นเหตุให้เกิดการ อาร์ต ระเบิด และงูได้ตกลงมาพาดกับระบบจำหน่ายแรงต่ำ ของ กฟภ. ซึ่งมีมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย ติดตั้งอยู่ที่เสาดังกล่าว ทำให้จุดต่อสายนิวตรอนด้านเข้ามิเตอร์หลวม เป็นสาเหตุให้กระแสไฟฟ้าเกินเข้าบ้านผู้ใช้ไฟ และทำให้อุปกรณ์ผู้ใช้ไฟ ได้รับความเสียหาย จากกระแสไฟฟ้า จากการตรวจสอบพบว่า บริเวณเสาไฟฟ้าต้นดังกล่าว ไม่ได้ติดตั้งสแน็คการ์ดและสภาพพื้นที่มีต้นไม้ใกล้เสาไฟฟ้า จึงอาจเป็นสาเหตุให้งูเหลือมเลื้อยขึ้นไปได้ สำหรับงานตัดต้นไม้ของ กฟอ.กทบ เริ่มมีการจ้าง เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๕๘ ตามสัญญาจ้างตัดต้นไม้ที่ จ.กทบ. ๐๑๐ ลว. ๘ มิ.ย. ๒๕๕๘ และก่อนหน้านั้นรวมถึงช่วงวันเกิดเหตุไม่มีการจ้างตัดต้นไม้แต่อย่างใด ปัจจุบันส่วนที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งอุปกรณ์ ตาข่ายป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน และตัดต้นไม้ใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าของ [redacted] สาเหตุไม่ได้เกิดจากการกระทำของพนักงาน แต่เกิดจากอุปกรณ์ของ กฟภ. กฟภ. ซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษามีส่วนที่ต้องรับผิดชอบด้วย คณะกรรมการจึงเห็นสมควรจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับ [redacted] ตามระเบียบของ กฟภ. ว่าด้วยหลักปฏิบัติการจ่ายค่าเสียหายหรือค่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ธรรมให้แก่บุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่ง ผจก.กฟอ.กทบ. มีอำนาจสั่งจ่ายเงินค่าเสียหายได้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐- ในวงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เวียงน ช่าง.(ท)

พิจารณาลงนามลงชื่อต่อไป.


24 ส.ค. 58

ลงชื่อ




(นายวิทยา สุวรรณชาติกุล)

ประธานกรรมการ

ผ.ม.ต.กฟอ.กทบ.

ลงชื่อ




(นายเพทาย อุตสานนท์)

กรรมการ

ผ.ม.ว.ต.กฟอ.กทบ.

ลงชื่อ



(นายณัฐจักร ขมเกล็ดแก้ว)

กรรมการ

วศก.๔ ผ.บ.กฟอ.กทบ.