



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กฟจ.สค.๒(บพว)

เลขที่ ก.๓ สค.๒(บพว.)

เรื่อง การจ่ายเงินค่าเสียหาย

อ้างถึง ข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยหลักปฏิบัติการจ่ายค่าเสียหายหรือค่าช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมให้แก่
บุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ ลว. ๑๘ ธค.๕๗

เรียน อช.ก.๓

ตามข้อบังคับ กฟภ.ที่อ้างถึง ผจก.กฟจ.สค.๒ (บ้านแพ้ว) มีอำนาจสั่งจ่ายค่าเสียหายให้แก่
บุคคลภายนอกในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อเหตุการณ์หนึ่งครั้ง ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว)ขอรายงานให้ทราบว่า ได้อนุมัติ ลว.๕ มค.๕๘ จ่ายเงินค่าเสียหายตามข้อบังคับ
กฟภ.ว่าด้วยหลักปฏิบัติการจ่ายค่าเสียหายเพื่อมนุษยธรรมให้แก่บุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้กับผู้ใช้ไฟ
จำนวน ๗ รายเป็นเงิน ๑๐,๔๕๐ บาทดังรายละเอียดตามสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงตามที่ส่งมาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นายสานิตย์ เจริญศิริ)

ชจก(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สมุทรสาคร.๒(บ้านแพ้ว)

Handwritten signature



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ถึง ผจก.กฟจ.สค.๒(บพว)

เลขที่

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง สรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริง

อ้างถึง อนุมัติ ผจก.กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว) ลว.๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรียน ผจก.กฟจ.สค.๒/ชจก(ท)

ตามอนุมัติ ผจก.ที่อ้างถึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีเมื่อวันที่ ๗ พย.๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องที่บริเวณหมู่ ๕ ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน ๗ รายได้รับความเสียหาย ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขอรายงานผลการสอบสวนให้ทราบ ดังนี้

๑. วันที่ ๗ พย. ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ผู้ใช้ไฟฟ้าหมู่ที่ ๕ ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์มาแจ้งเหตุไฟฟ้าดับที่บริเวณดังกล่าว พนักงานส่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง E/O ได้ประสานแจ้งให้รถแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ของ กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว) เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหา

๒. นายสุรารุท สังข์ทองงาม พงษ.๔ ผบ.กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว)พร้อมรถยนต์แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้เข้าตรวจสอบหาสาเหตุไฟฟ้าดับที่หมู่ ๕ ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร(บริเวณคลองตาปลั่ง)หม้อแปลงขนาด ๑๖๐-๔๕-๐๓๔๓๒๓ รับกระแสไฟฟ้าจากฟีดเดอร์ ๙ สถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านแพ้ว ตรวจสอบพบว่าบริเวณดังกล่าวพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนเกษตรกรรม ช่วงเวลาเกิดเหตุมีฝนตกพายุลมแรงพบบึงมะม่วงหักลงมาทับสายนิวตรอนขาด มาแตะกับสายแรงต่ำเฟสตรงที่จุดจัมป์เข้ามิเตอร์ ซึ่งเทปพันสายตรงจุดจัมป์ที่จัมป์มีรอยฉลอกทำให้เกิดแรงดันย้อนกลับเข้าสายนิวตรอน ทำให้แรงดันเกินชั่วขณะเป็นเหตุให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรวม ๗ ราย ได้รับความเสียหาย

๓. ผู้ใช้ไฟได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน ๗ รายคือ

๓.๑ นางเอ็กเซีย แซ่เฮง หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๐๕๒๔ ๐๒๐๐๐๓๑๓๔๒๔๘ อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย หม้อหุงข้าว ๑ ชุด, หินเจียร์ ๑ ตัว ค่าซ่อมอุปกรณ์เป็นเงิน ๒,๗๔๐.๐๐ บาท

๓.๒ นายเมธี มังกรศักดิ์สิทธิ์ หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๐๕๒๔ ๐๒๐๐๐๓๐๓๖๗๓๐ อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายหลอดฟลูออเรสเซนต์ ๓๖ W ๕ หลอด, หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑๘ W ๓ หลอด, หลอดตะเกียบ ๒ หลอด, ทีวี ๒ เครื่อง, ค่าซ่อมอุปกรณ์เป็นเงิน ๓,๐๒๐.๐๐ บาท

๓.๓ นายวีระ บุตรรัตน์ หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๐๕๒๔ ๐๒๐๐๐๓๑๓๖๔๔๕ อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายเครื่องซักผ้า ๑ เครื่อง ค่าซ่อมอุปกรณ์เป็นเงิน ๔,๕๐๐.๐๐ บาท

๓.๔ นายเมี้ยน พงษ์หา หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๐๕๒๔ ๐๒๐๐๐๓๑๓๓๘๔๐ อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายหม้อหุงข้าว ๑ เครื่อง ค่าซ่อมอุปกรณ์เป็นเงิน ๘๐๐.๐๐ บาท

๓.๕ น.ส.ฉวี ประคองผล หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๐๕๒๔ ๐๕๑๒๐๑๓๗๘ อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย ตู้เย็น ๑ ตู้ , หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑๘ W ๒ ชุด, หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๓๖ W ๒ ชุด, โทรทัศน์ ๑ เครื่อง ค่าซ่อมอุปกรณ์เป็นเงิน ๑,๗๘๐.๐๐ บาท

รวม ๗ รายการเสียหายเป็นเงิน ๑๐,๔๕๐.๐๐.-บาท

๖. ตามข้อบังคับกฟภ.ว่าด้วยหลักปฏิบัติจ่ายค่าเสียหายหรือค่าช่วยเหลือมนุษยธรรมให้แก่บุคคลภายนอก พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ ให้อำนาจผจก.มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินค่าเสียหายในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.-บาทต่อเหตุการณ์หนึ่งครั้งซึ่งเหตุที่ผู้ใช้ไฟได้รับความเสียหายเกิดจากระบบสายนิวตรอนของกฟภ.ขาดทำให้แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ผู้ใช้ไฟเกิน อุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟได้รับความเสียหายจำนวน ๗ ราย ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เสียหายรวมเป็นเงิน ๑๐,๔๕๐.๐๐.-บาท

๗. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขอสรุปผลการสอบสวน เหตุที่ผู้ใช้ไฟได้รับความเสียหายจำนวน ๗ รายเมื่อวันที่ ๗ พย.๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.ที่บริเวณหมู่ ๕ ต.บ้านแพ้ว อ. บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร สาเหตุเกิดจาก ภัยธรรมชาติที่ทำให้กิ่งมะม่วงหักลงมาทับสายนิวตรอนขาด มาแตะกับสายแรงต่ำเฟสเอตรงพีจีจุดจัมเข้ามิเตอร์ ซึ่งเทพันสายตรงจุดจัมพีจีมีรอยถลอกทำให้แรงดันย้อนกลับเข้าหาสายนิวตรอน ที่จ่ายให้ผู้ใช้ไฟไม่ได้เกิดจากการกระทำหรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานใด ซึ่งกฟภ.ในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สินอันตรายจำต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั้ง ๗ ราย และตามข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยหลักปฏิบัติการจ่ายค่าเสียหายหรือค่าช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมให้แก่บุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ ผจก.กฟภ.สค.๒(บ้านแพ้ว) มีอำนาจสั่งจ่ายเงินค่าเสียหายได้ในวงเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท ต่อเหตุการณ์ ๑ ครั้ง จึงเห็นสมควรจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ใช้ไฟทั้ง ๗ รายที่ได้รับความเสียหายตามวงเงินแต่ละราย ข้อ ๕.๑ - ๕.๗ คิดเป็นเงิน ๑๐,๔๕๐.๐๐.-บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไป

ลงชื่อ

(นายดาวเรือง อินเทียน)

ประธานกรรมการ

ผชน.๙กฟภ.สค.๒(บพว)

ลงชื่อ

(นายธีระวัจน์ คุ้มรักษ์)

กรรมการ

ชม.กส.กฟภ.สค๒(บพว)

ลงชื่อ

(นายเพชร พิบุลสุขสิน)

กรรมการ

ชม.ปบ.กฟภ.สค๒(บพว)

(นายสุวัฒน์ ปทุมะโร)
ผจก.กฟภ.สค.๒ (บ้านแพ้ว)